



Č.j. VPŠA-157/EU-2017/OVZI

2. února 2017

Počet listů: 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Na základě elektronického požadavku z e-milu ze dne 31.01.2017 viz text:

„...Dobrý den. Měl bych dotaz k zadávací dokumentaci k zakázce č. 11470/2017 OSNM.
Konkrétně položka :

54	M	R00000201	CBS	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	-----	-----	-------	--	------

Nikde v zadávací dokumentaci není uvedeno jaké má mít centrální bateriový systém parametry.

Dále položky :

56	M	HE000003	zásuvková skříň s proudovým chráničem 5vodičová XZ3,specifikace na výkresu	kus	4,000		0,00
57	M	HE000004	zásuvková skříň s proudovým chráničem 5vodičová XZ4,specifikace na výkresu	kus	1,000		0,00

Ve výkresech nejsou uvedeny specifikace. Děkuji za odpověď'...“

podávám následující vysvětlení ZD k ZŘ „VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Realizace instalace elektrického vedení – školská budova:

- 1) Nikde v zadávací dokumentaci není uvedeno, jaké má mít centrální bateriový systém parametry.
položka 54 M R00000201 CBS 1 ks - výkon 1500W/1h, 500W/3hod
- 2) Ve výkresech nejsou uvedeny specifikace (myšleno zásuvkových skříní)
Specifikace jsou uvedeny v Technické zprávě, bod 3. Technický popis, odst. 3.8 Zásuvky
Specifikace zásuvek :
položka 56 M HE000003 4 ks - XZ3 = XZ1 zásuvková skříň s proudovým chráničem 5vodičová - sestava zásuvek 3x 16A/230V, 1x16A/400V, 1x 32A/400V (IP44)
položka 57 M HE000004 1 ks - XZ4 = XZ2 zásuvková skříň s proudovým chráničem 5vodičová sestava zásuvek 3x 16A/230V, 1x16A/400V, 1x 32A/400V, 1x 63A/400V (IP44)

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
Ing. Miloslav Němec
Vedoucí OVZI