



Pomáhá a chrání

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



ODBOR SPRÁVY MAJETKU  
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

Č.J. KRPK-80605/ČJ-2016-1900MN

Počet listů: 2  
List č. 1

**SPECIFIKACE STAVEBNÍCH ÚPRAV – ZADÁVACÍ A DODACÍ PODMÍNKY  
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO AREÁL POLICIE ČR, 17. LISTOPADU  
2673/32A CHEB**

Kontaktní osoby

Oddělení správy nemovitého majetku

Bc. Ladislav Šásek, tel: 974 376 541  
Ing. Monika Heřmanová, tel: 974 376 543

Dodací lhůta:

do 31. 07. 2017

Odpovědnost za vady

- o Odpovědnost za vady (záruku) požadujeme:
- o 60 měsíců

Požadavky na záruční a pozáruční servis, reklamace

- Záruční servis garantuje dodavatel, pokud záruční servis po dobu platnosti odpovědnosti za vady zanikne, nese odpovědnost dále dodavatel.
- Místo předání do reklamace bude na adrese místa dodání nebo na adrese pro zaslání faktury na náklady a v administraci dodavatele.

Specifikace zakázky:

- Výstavba nové vodovodní přípojky pro stávající areál POLICIE ČR, ul. 17. Listopadu 2673/32a Cheb, bude z polyetylenu /PE 100/ prováděna dle TVN 75 5402 s ohledem na ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 75 5911. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád PVC d 160 v komunikaci – p.p.č. 2416/1. Při napojení vodovodní přípojky na stávající vodovod bude použita PE navrtávací objímka, šoupátko domovní přípojky a zemní teleskopická souprava. V komunikaci a pod chodníkem bude přípojka vedena protlakem v zatravněných plochách výkopem. Přípojka PE d50 (délky cca 8,0m), bude ukončena na p.p.č. 2498/20 vodo měrnou sestavou osazenou ve vodo měrné šachtě. Ze šachty bude domovním vodovodem napojen objekt vrátnice, kde bude potrubí ukončeno uzávěrem KK DN 25 a dále bude na domovní vodovod na p.p.č. 2498/10 napojen areálový rozvod vody. Stávající přípojky vody, z objektu na st.p.č. 6248/1 z kterého je v současnosti napojen areál policie ČR a objekt vrátnice budou odpojeny a zaslepeny. Stávající zemní hydrant na p.p.č. 2498/17 bude zachován a zkontrolována jeho funkčnost. Bližší specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci.

- Rozměry a situace: v příložené projektové dokumentaci
- Požadovaná technická specifikace v příložené projektové dokumentaci

Zvláštní dokumenty k zakázce

- Územní souhlas k provedení stavby – přípojky byl vydán, k dispozici jej má zadavatel
- Vyjádření správců sítí o jejich existenci jsou součástí projektové dokumentace
- Vytyčení sítí před zahájením stavby zajistí dodavatel

Místo stavby:

Cheb, ul. 17. listopadu 2673/32a

Pracovní doba

Pracovní dny, v pracovní době 7:00 – 15:30. Úpravu doby lze domluvit s Bc. Ladislavem Šaškem.

Adresa pro zaslání faktury a další dokumentace k provedenému dílu

POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje  
Odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov

Dolní Rychnov, 29. 5. 2017

Zpracoval: Bc. Ladislav Šášek  
vedoucí OSNM