



Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5
190 24 Praha 9

Č.j. VPŠA-585/EU-2014/OVZI

23. května 2012

Počet listů: 2

Dodatečná informace č. 1

Dne 23.05.2014 požádal uchazeč **SOFTFLOOR CZ, s.r.o.** o upřesnění zadávací dokumentace takto (viz následující opis textu):

„Vážený pane,

na základě Vaší vypsané VZ na Dodávku a pokládku koberce v posluchárně Vás chci požádat o specifikaci Vašich požadavků:

Jde mi především o upřesnění produktů, které chcete v nabídce zohlednit.

- 1) O jaký konkrétní typ koberce máte zájem? Vpichovaný nebo smyčkový? Jaká by měla být váha vlasu, případně podklad koberce (Texicon, guma, Action back)? Pro informaci přikládám technický list vpichovaného koberce nižší kvality (např. New Orleans) nebo technický list smyčkového koberce (Techno – vysoká zátěž).
- 2) Jaký typ schodových hran chcete použít? PVC lepené nebo kovové (hliníkové) vrtané?
- 3) Jakou přechodovou lištu na schování kabelů chcete použít? Plastovou, hliníkovou?
- 4) Je možné Vám nabídnout do nabídkové ceny nižší kvalitu produktů a případně mimo nabídku uvést variantní řešení vyšší kvality tak, aby nebyla naše nabídka vyřazena z VZ?

Velmi Vám děkuji za odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne,...“

K této žádosti podávám následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vyhlášeného zadávacího řízení (dále jen ZŘ) na akci „VPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha 9 – Dodávka a pokládka koberce“:

1. V ZŘ nelze uvádět konkrétní typ (resp. obchodní název, značku koberce), ale zadavatel požaduje za přiměřenou cenu dostatečně kvalitní výrobek, odolný proti ušlapání, trvanlivý a vzhledově stálý, což je v ZŘ uvedeno jen jako „Dodávka a položení vysoce zátěžového koberce v posluchárně školské budovy...“. K tomu dále upřesňuji, že zadavatel požaduje **vysoce zátěžový všíváný koberec se smyčkovým vlasem**, min. těchto parametrů: hmotnost vlákna cca 750 gr/m²; přiměřená barevná stálost (cca světlo > 6 dle ISO 105B02 – cca oděr > 3-4 dle ISO 105-X12); odolný proti bělení, použité vlákno (příp. směs vláken, např. Polypropylen, Polyamid) musí umožnit snadné čištění známými čistícími roztoky. Předpokládáme profesionální pokládku s celoplošným přilepením. Jako podklad koberce použít protiskluzovou gumu (Gel) umožňující odolnost vůči mikro posunům, který se nevlíní. Splnění těchto požadavků je nutno doložit kopií příslušného a ověřitelného dokladu. Uznatelným dokladem bude protokol prokazující ověření definovaných parametrů dle standardizovaných postupů provedených k tomu oprávněnou

osobou (akceptován bude buď protokol o zkoušce výrobku provedený akreditovanou zkušebnou v rámci certifikace výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, prohlášení o shodě, technický list výrobce koberce nebo obdobný jiný doklad).

2. Schodišťové hrany požaduje zadavatel kovové (hliníkové) vrtané (příšroubované).
3. Přejížděvací lišty na schování kabelů zadavatel požaduje rovněž kovové (hliníkové).
4. Variantní řešení dle zadávací dokumentace není možné, protože zadavatel požaduje pouze jednu konkrétní cenovou nabídku. Zadavatel variantní řešení nepožaduje a neakceptuje. Variantní řešení by mohlo být komisí pro hodnocení nabídek posuzováno jako další nabídka a mohla by být vyřazena z dalšího hodnocení.

Ing. Miloslav Němec
vedoucí oddělení veřejných zakázek a investic

Ministerstvo vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

- 17 -