KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
501	CHODBA	30.29	KERAM. DLAŽBA
502	SCHODIŠTĚ		stávající
503	VÝTAH		
504	CHODBA	43.71	KERAM. DLAŽBA
505	SÁL IOS	145.48	DVOJITÁ
507	TECH. MÍSTNOST	34.83	DVOJITÁ
512	LUSTRACE	16.90	PVC
513	KANCELÁŘ	16.90	KOBEREC
515	CHODBA		stávající
516	KYCHYŇKA		stávající
517	ÚKLID		stávající
518	WC-Mz		stávající
519	WC-Mz		stávající
520	WC-Mz		stávající
521	WC-Žz		stávající
522	WC-Žz		stávající
523	WC-Ž+	2.54	KERAM. DLAŽBA
524	WC-Ž+	1.47	KERAM. DLAŽBA
525	SPRCHY-Ž	5.99	KERAM. DLAŽBA
527	WC-Ž	1.40	KERAM. DLAŽBA
502a	PŘEDSÍŇ	3.15	KERAM. DLAŽBA
514a	KANCELÁŘ	18.48	KOBEREC
514b	DENNÍ MÍSTNOST	22.91	PVC
514c	ÚLOŽNA	10.58	KERAM. DLAŽBA
514d	ZBRANĚ	4.95	KERAM. DLAŽBA
514e	ŠATNA-ŽENY	25.20	PVC

VĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH HYGIENICKÝCH PROSTOR NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE
PROSTORY VĚTRÁNY STÁVAJÍCÍM VZT ZAŘÍZENÍM

VZT OSAZENÍ ČIDLO KOUŘE DO POTRUBÍ

STAVBA ZAJISTÍ PŘÍSUN MEZI SLOUPY - PŘÍSUN BUDE SNÍŽENÝ PRO MOŽNOST SAMI VZDUCHU Z PROSTORU

STOLIPAČKA

VELKOPLOŠNÁ TEXTILNÍ VÝSTŘIK PŮLKRUHOVÁ 2100

VELKOPLOŠNÁ TEXTILNÍ VÝSTŘIK PŮLKRUHOVÁ 2100

VELKOPLOŠNÁ TEXTILNÍ VÝSTŘIK PŮLKRUHOVÁ 3490

VELKOPLOŠNÁ TEXTILNÍ VÝSTŘIK PŮLKRUHOVÁ 2040

VELKOPLOŠNÁ TEXTILNÍ VÝSTŘIK PŮLKRUHOVÁ 2070

VELKOPLOŠNÁ TEXTILNÍ VÝSTŘIK PŮLKRUHOVÁ 2500

SPŘEDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNNÝCH OVLADAČŮ PRO OVLÁDÁNÍ JEDNOTEK SPLIT

HH TĚSNÉ POD PODHLEDEM

SPLIT JEDNOTKA

SPLIT JEDNOTKA

Cu CHLADIVOVÉ POTRUBÍ – VEDENO NAD PODHLEDEM

Cu CHLADIVOVÉ POTRUBÍ – VEDENO NAD PODHLEDEM

STĚNOVÁ MŘÍŽKA 900X200mm PRO PŘEPOUŠTĚNÍ

VĚTRACÍHO VZDUCHU ZE SÁLU IOS – UMÍSTĚNÉ SHZ100

DVEŘNÍ MŘÍŽKU DODÁ STAVBA
Svol=0,045m2

MÍSTNÍ SNÍŽENÝ PODHLED SH V ÚROVNI HH OKEN

BEZPŘÍRUBOVÉ POTRUBÍ – HH10

IZOLOVÁNO KAUČUKOVOU IZOLACÍ TL. 10M (Z NESNADNO HOŘLAVÉ HMOTY)

TEPELNÁ IZOLACE

HH50

PŘECHOD IZOLOVÁN KAUČUKOVOU IZOLACÍ TL. 10M

STĚNOVÉ MŘÍŽKY 400X150mm PRO VĚTRÁNÍ SKLADU
1x STĚNOVÁ MŘÍŽKA UMÍSTĚNA 20Omm NAD PODKAHOU
1x STĚNOVÁ MŘÍŽKA UMÍSTĚNA 200mm POD STROPEM POD PODHLEDEM

STAVBA ZAJISTÍ SNÍŽENÝ PODHLED S.V.-2600mm

STAVBA ZAJISTÍ REVIZNÍ OTVOR V PODHLEDU

STAVBA ZAJISTÍ SNÍŽENÝ PODHLED S.V. 2700mm

PROFESE VZT ZAJISTÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZT ZAŘÍZENÍ PRO ODSAVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ V PROSTORU 523,524,525,527 A SOUSEDNÍCH HYG. ZAŘÍZENÍ

TEPELNÁ IZOLACE

STAVBA ZAJISTÍ SNÍŽENÝ PODHLED S.V. 2600mm

502 SCHODIŠTĚ

503 VÝTAH

504 CHODBA 43.71 m2

505 SÁL IOS 145.48 m2

501 CHODBA 30.29 m2

502a PŘEDSÍŇ 3.15 m2

507 TECH. MÍSTNOST 34.83 m2

512 LUSTRACE 16.90 m2

513 KANCELÁŘ 16.90 m2

514a KANCELÁŘ 18.48 m2

514b DENNÍ MÍSTNOST 22.91 m2

514c ÚLOŽNA 10.58 m2

514d ZBRANĚ 4.95 m2

514e ŠATNA-ŽENY 25.20 m2

515 CHODBA

516 KYCHYŇKA

517 ÚKLID

518 WC-Mz

519 WC-Mz

520 WC-Mz

521 WC-Žz

522 WC-Žz

523 WC-Ž+

524 WC-Ž+

525 SPRCHY-Ž 5.99 m2

527 WC-Ž

WC - M

POZNÁMKA :

– VIZ. SPOLEČNÁ POZNÁMKA NA VÝKRESE F.1.4.c.VZT.07

PROFESE	VZDUCHOTECHNIKA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAN WEINZETL	
VYPRACOVAL	ING. LUBOMÍR ZVÁRA	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLÍŠTA	
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ING. PAVEL PICHL	
STAVEBNÍK	ČR KŘP OLOMOUC, KOSMONAUTŮ 189/10	

ING. JAN WEINZETL
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÝ PROTIPOŽ
HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 70178530

A11 s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47450347

STAVBA
KŘP OLOMOUC - KOSMONAUTŮ 189/10
INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO V BUDOVĚ VEJDOVSKÉHO 2

ČÍS.ZAKÁZKY	1216/0/00
DRUH PROJEKTU	DPS
DATUM	02/2012
FORMÁT A4	10
MĚŘÍTKO	1 : 50
ZMĚNA	

NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 5. NP

ČÁST **F.1.4.c** | Č. VÝKRESU **VZT.04**