

Dodatečné informace k výzvě k podání nabídek

VZMR/30/2014

„Písek - rekonstrukce tělocvičny a cvičné věže I. etapa“

Na základě dotazu jednoho z uchazečů k zadávacím podmínkám dle výzvy k podání nabídek, poskytuji tyto dodatečné informace.

Dotaz:

Ve výzvě píšete o nové polyuretanové podlaze, ale ve slepém rozpočtu VV máte uvedený povrch Grabo - Grabo ale není polyuretanový povrch. Jedná se o PVC svařované a polyuretan je litý, o několik tříd kvalitnější a tudíž i dražší sportovní povrch.

Odpověď:

Na základě výše uvedené připomínky upravuji specifikaci povrchu (položka rozpočtu č. 19) takto:

„Umělý sportovní povrch (heterogenní podlahovina z polyuretanového nebo PVC materiálu, příp. kombinace uvedených materiálů, s polyuretanovým povrchem, o celkové tloušťce minimálně 6 mm, odstín červený“

Termín pro podání nabídek zadavatel, vzhledem k doplnění zadávacích podmínek, prodlužuje do 22. 8. 2014, 08:00 hodin.

plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje