



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



Váš dopis značky:
Ze dne: 21.8.2013, 22.8.2013
Naše značka: HSOS-7638 - 11 /2013

Vyřizuje: Ing. Ivana Řeháčková
Tel.: 950 730 416
E-mail: ivana.rehackova@hzsmsk.cz

Datum: 23.08.2013

K uveřejnění na profilu zadavatele

Počet listů: 3
Přílohy: -

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Na základě žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č.j. HSOS – 7638/2013 s názvem „HS Bohumín – rekonstrukce IV. etapa - dokončení“ zadavatel uvádí přesné znění dotazů a odpovědi na ně.

DOTAZ č. 1:

Vzhledem k nejednoznačné odpovědi z dodatečných informací č. 2, odpověď na dotaz č. 1, vznáším nový dotaz: V kompletní projektové dokumentaci se nachází výkaz výměr pro část VZT pro správní budovu s názvem „17-529r0_VV.xls.“ Otázka zní: Máme v rámci soutěže vyplnit tento výkaz výměr?

ODPOVĚĎ:

Výkaz výměr v příloženém souboru 17-529r0_VV.xls, který je součástí kompletní PD Rekonstrukce a dostavba HS Bohumín – VZT slouží pouze pro informaci o kompletní rekonstrukci a v rámci soutěže se nevyplňuje.

DOTAZ č. 2:

Ve stavebním VV pro správní budovu je v oddílu 748 „VZT – vzduchotechnika“ položka č. 59 „Potrubí kruh do obvodu 280 40%tvar“ v počtu 1 ks. Co znamená množství 1 ks potrubí? Uveďte prosím délku potrubí v metrech. Totéž platí pro položku č. 64 „Trouba pozink 800x400,“ uveďte prosím délku potrubí v metrech. U položky č. 61 „Atyp.kus pozink střešní výust“ uveďte prosím bližší specifikaci požadované výustě.

ODPOVĚĎ:

Položka č. 59:

Z předložené kompletní PD, výkres č. HPO 1-0-33016, pořadové číslo 7., jsou rozměry a délky prvku č. pozice 1.15 zřejmé.

Položka č. 64:

Z předložené kompletní PD, výkres č. HPO 1-0-33016, pořadové číslo 7., jsou rozměry a délky prvku č. pozice 8.16. zřejmé.

Položky č. 61



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



Jedná se o netypické ukončení výduchu komínového tělesa nad střechou. Stávající vyvložkování DN 200 bude nástavcem prodlouženo nad úroveň konstrukci budoucího střešního pláště. Předpokládaná délka atypického kusu je 1 m.

DOTAZ č. 3:

Prosím o bližší specifikaci požadovaných vnitřních žaluzií a okenních sítí proti hmyzu (p.č. 161 a 162 ve stavebním VV). Uvedte přesné rozměry žaluzií a sítí proti hmyzu a pro jednotlivé rozměry počty kusů (19 ks žaluzií a 38 ks sítí jsou celkové součty ze kterých není zřejmé kolik druhů jakých rozměrů je požadováno).

ODPOVĚĎ:

Bližší specifikace položky č. 161 je zřejmá z výplně otvorů, jež je součástí předložené PD. Položka č. 162 řeší D+M sítí proti hmyzu pro okna: O/4 – 29ks (I,II. NP), O/5 – 6ks (I.NP), O/6 – 1ks (II.NP), O/7.1 (I.NP) – 1ks, O/7.2 (I.NP) – 1ks. Rozměry jsou zřejmé z předložené kompletní PD – výplně otvorů.

DOTAZ č. 4:

Prosím o bližší specifikaci p.č. 163 ze stavebního VV „D+M informačního systému v celém objektu dle technické specifikace.“ Jedná se o systém informačních štítků umístěných v interiéru, nebo se jedná o elektronický informační systém (akustický či jiný)? Uvedte konkrétní druh a počty kusů.

ODPOVĚĎ:

Položka je blíže specifikována v příloze č. 1 – Technická specifikace strana č. 9 – 10, oddíl INTERIER, která je nedílnou součástí VZ.

DOTAZ č. 5:

Prosím o bližší specifikaci p.č. 202 ze stavebního VV „D+M zábradlí na střeše věže.“ Prosím o zaslání výkresu zábradlí s vykázaným materiálem.

ODPOVĚĎ:

Položka č. 202 řeší v souladu s předloženou PD demontáž a zpětnou montáž stávajícího zábradlí po repasi vč. nového nátěru, který je specifikován v TZ 7-6-39132, str. 31, čl. 1.2.16.1.2., odstavec první.



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



DOTAZ č. 6:

Na profilu zadavatele uvádíte předpokládanou hodnotu zakázky 8 842 000, ale není zde uvedeno, zda tato cena je s DPH nebo bez DPH.

ODPOVĚĎ:

Jedná se o předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která je dle § 13 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uváděna bez daně z přidané hodnoty.

S pozdravem

v z. plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
náměstek pro IZS a operační řízení
podepsáno elektronicky

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel