




ŘEZ A-A




ŘEZ C-C




ŘEZ E-E



ŘEZ B-B



ŘEZ D-D



- 1 VENTIL HAVARUNÍ HU 200, DN40, PN16 S EL. POHONEM  
PROVEDENÍ 130 71555/H40
- 2 VENTIL REGULÁČNÍ S HAV. FUNKCÍ HU 200, DN32, PN16 S EL. POHONEM  
PROVEDENÍ 130 71555/U32
- 3 VENTIL REGULÁČNÍ S HAV. FUNKCÍ HU 200, DN15, PN16 S EL. POHONEM  
PROVEDENÍ 130 71555/T15
- 4 VÝMĚNÍK TEPLA MAX 6.4-5.4-B 250kW; PŘÍRUBY OCELOVÉ PN40
- 5 VÝMĚNÍK TEPLA MAX H-OK 20kW; PŘÍRUBY OCELOVÉ PN40
- 6 ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-50, 0.6m<sup>3</sup>/h, H=4.0m, 230V, 25W, 6/4"
- 7 ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 25-100, 2.6m<sup>3</sup>/h, H=8.0m, 230V, 185W, 6/4"
- 8 ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 32-120 F, 6.5m<sup>3</sup>/h, H=8.0m, 230V, 340W, DN32/1.6
- 9 TRÍCESTNÝ VENTIL REVERZNÍ RV 200, DN15, PN16 S EL. POHONEM  
PROVEDENÍ 13071555/UT1
- 10 TRÍCESTNÝ VENTIL REVERZNÍ RV 200, DN25, PN16 S EL. POHONEM  
PROVEDENÍ 130 71555/UT3
- 11 TRÍCESTNÝ VENTIL REVERZNÍ RV 200, DN40, PN16 S EL. POHONEM  
PROVEDENÍ 130 71555/UT4
- 12 ČERPADLO GRUNDFOS UPS 25-40N, 0.6m<sup>3</sup>/h, H=2.5m, 230V, 45W, 6/4"
- 13 VODOMĚR NENSYS XN-On1,5.EBH do 40°C PN16, 1/2"
- 14 STÁVAJÍCÍ NEREZOVÁ NÁDRŽ Typex TX400B S ELEKTRICKOU TOPNOU VLOŽKOU

- 2.0 Pára 160°C; 0.5MPa přetlak
- 1.01 Kondenzát
- 1.11 Pojistné potrubí
- 1.13 Expanzní potrubí
- 1.41 Voda topná 75°C
- 1.42 Voda zpětná 55°C
- 1.6 Voda pitná - max. 0.6MPa
- 1.61 Voda teplá 55°C (70°C)
- 1.62 Cirkulace TV

|  |                  |  |           |
|--|------------------|--|-----------|
| ZMOTOVITEL:  |                  | INVESTOR:  |           |
| <b>SITEZ</b><br>Centrální předávací stanice<br>Sídliště Nová Ves<br>415 01 Táplice<br>www.sitez.cz |                  | Krajské ředitelství policie<br>Ústeckého kraje<br>Lidická náměstí 899/9<br>401 79 Ústí nad Labem |           |
| Vypracoval:  | Ing. Urban Tomáš | Zakázkové číslo:   | 40 - 13   |
| Kontroloval:   | Ing. Mandžák Jan | Datum:   | 07 / 2013 |
| Akce:  |                  | Stupeň:  | DPS       |
| VS v objektu KRP Ústeckého kraje,<br>Ústí nad Labem, Masarykova 27<br>PS 01 - Technologie VS       |                  | Měřítko:   | 1:25      |
| Obsah:   |                  | Por. číslo:  | 5         |
| Řezy   |                  | Paré:  | 3         |