



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek



Č.j PPR-29898-10/ČJ-2013/990656

Praha 24. ledna 2014

Počet listů: 1

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Na základě písemné žádosti uchazeče Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Realizace úspor energie – Policie ČR, Praha 5, Na Baních 1304“

Dotaz uchazeče č. 1:

Žádáme o doplnění projektové dokumentace - výpis výplní otvorů.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel má k dispozici dokumentaci pro stavební povolení s výkazy výměr. Jako podklad pro cenovou nabídku budou muset stačit tyto podklady, z půdorysů, textové zprávy, pohledů a výkazu výměr jsou patrné rozměry oken, okna jsou plastová, bílá, rámy z pětikomorového profilu, na zasklení bude použito izolační dvojsklo s pokoveným vnitřním povrchem. Okna jsou otevíraná, vyklápěcí s možností mikroventilace (viz technická zpráva a energetický audit).

Dotaz uchazeče č. 2:

Žádáme o doplnění projektové dokumentace vč. slepého výkazu výměr – hromosvod.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel má k dispozici dokumentaci pro stavební povolení s výkazy výměr. Jako podklad pro cenovou nabídku budou muset stačit tyto podklady, ve výkazu výměr jsou demontáže a montáže hromosvodu uvedeny vždy jako 1 kpl. Je možné zaměření a fotodokumentace přímo na místě v termínu prohlídky místa plnění, která se bude konat dle článku 3 Zadávací dokumentace dne 3. února v 9hod (sraz před hlavní branou do areálu).

Zpracovala: Ing. Kamila Teřlová

Tel: 974 884 563

Ing. Stanislav Loskot v. r.
zástupce zadavatele

Nádražní 16
150 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 563
Email: oshspp@mvr.cz