



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

ÚSTÍ NAD LABEM



Č.j.: KRPU-81099- /ČJ-2013-0400VZ
Počet listů: 1

Veřejná zakázka s názvem „**Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, Předmostí č.p. 50 – rekonstrukce objektu pro účely dislokace útvarů Policie ČR**“ - zveřejnění odpovědi zadavatele na dotaz zájemce o veřejnou zakázku.

Dotaz:

Ve výkaze výměr pro Slaboproud je položka č.0,3.04 Kabeláž – dle textu – UPT, JYSTY, kde materiál je ve výměře 500 m a instalace je 80 m. Dle nás by výměry měly být stejné. Bude se případně měnit výkaz výměr?

Odpověď:

Výměry musí být stejné. Ve výměře i instalaci je platný údaj 500 m, údaj 80 m je chybný. Výkaz výměr tímto způsobem opravte. Za chybu se omlouváme.

Zadavatel:

plk. Ing. Jiří Šenkýř
náměstek ředitele krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje pro ekonomiku
v zast. Ing. Milan Šubert v.r.

pošt. schránka 179
401 79 Ústí nad Labem