



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE
LANNOVA 193/26 ČESKÉ BUDĚJOVICE
ODBOR SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ
A ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Č.j.: KRPC-93051-5/ČJ-2013-0200VO-LO

České Budějovice 30. července 2013
Počet listů: 1

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výměna oken a dveří v objektu KŘP Jčk, ÚZ Lišov-Slabce“**

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

DOTAZ UCHAZEČE:

„Ve specifikaci pro okna na terasu je ve spodní části požadavek na průsvitnou polykarbonátovou výplň v provedení kůra - pokud bude ve výplni pouze polykarbonát, nedocílíme u výplně $U_w=1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$. Také těžko bude polykarbonát v provedení kůra (bývá čirý, bronz? Prosím o upřesnění požadavku“.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ:

„Požadavek $U_w=1,200 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ je požadován pouze pro prvky a výplni ze skla“.

„Upřesnění požadavku na polykarbonátovou výplň:

- a) jedná se o plné polykarbonátové desky,
- b) třída reakce na oheň B (dříve dle ČSN 730862 - C1 - těžce hořlavé),
- c) desky průsvitné (neprůhledné)- provedení kůra není závazné“.



Mgr. Štefan Lovička
Odbor veřejných zakázek