



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE
LANNOVA 193/26 ČESKÉ BUDĚJOVICE
ODBOR SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ
A ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

České Budějovice 12.8.2013

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Odbor Správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku
p. Radek Kofroň

Oznámení oprava ÚT Prachatice

Na základě předložení projektové dokumentace k výše uvedené akci Vám sděluji následující stanovisko z hlediska PO a BOZP.

Požární ochrana

1. V projektové dokumentaci není řešena otázka požární ochrany.
2. V prostorách areálu je zákaz kouření. Dodavatel stavebních prací bude seznámen s místy pro kouření
3. V případě použití svářečské techniky v souladu s vyhláškou č.87/2000 Sb. kterou se stanoví požární bezpečnost při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách – povolení ke svaření vystaví bezpečnostní referent KŘ.
4. Dodavatel v případě provádění svářečských prací provede stanovený dozor po ukončení těchto prací.

Bezpečnost práce

1. Dodavatel stavebních prací bude seznámen s možnými riziky na staveništi dle Zákona 262/2003 zákoník práce § 103 bezpečnostním referentem KŘ.
2. V případě pracovního úrazu bude tento nahlášen investorovi NEPRODLENĚ.
3. Dodavatel proškolí prokazatelně odpovědnou osobu ÚO Prachatice s obsluhou zařízení.



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE
Skupina informačních a komunikačních technologií
Pivovarská čp. 4
PRACHATICE

Prachatice 12. 8. 2013

Počet listů: 1


KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vyjádření k projektové dokumentaci – oprava ÚT na ÚO Prachatice

Při realizaci projektu nesmí dojít k poškození, nebo nežádoucímu zakrytí strukturované kabeláže a jiných ICT technologií (např. telekomunikačních zásuvek, PVC žlabů apod.). V případě zhotovování nových průrazů musí být ověřeno spolehlivými technickými prostředky, že se v těchto místech nenachází žádné jiné inženýrské sítě. V případě, že přeci jen dojde k poškození kabeláže nebo jiného zařízení ve správě SIKT, musí být způsobená škoda neprodleně odstraněna autorizovanou a certifikovanou firmou – výběr takové firmy v součinnosti se SIKT Prachatice.

Také je nepřípustné, aby v technologických místnostech OIKT bylo vedeno potrubí.

Zpracoval:


nrap. František Doule
vrchní inspektor
SIKT Prachatice