



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek



Č.j PPR-22420-11/ČJ-2014-990656

Praha 18. září 2014

Počet listů: 2

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Na základě písemné žádosti uchazeče Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Stavební připravenost pro montáž gastrozařízení včetně dodávky a montáže lapolu“

Dotaz uchazeče:

V zadávací dokumentaci k zakázce „Stavební připravenost pro montáž gastrozařízení včetně dodávky a montáže lapolu“ je uvedeno, že jeden výtah bude kompletně vyměněn a druhý bude zrekonstruován. Bohužel jsem nenašel žádnou bližší specifikaci rozsahu tohoto zrekonstruování, ani kdo byl výrobcem a jaké je stáří tohoto výtahu. Je možné stanovit upřesňující rozsah této rekonstrukce a sdělit technická data stávajícího zařízení?

Odpověď zadavatele:

Generální oprava výtahu předpokládá:

- vyrovnaní svislých vodících konstrukcí, kontrola upevnění v nosných konstrukcích, včetně zajištění povrchů po opravě,
- výměna točivých částí pohonu,
- kontrola nosných lan,
- kontrola a oprava brzdného systému,
- kontrola a oprava pohonné soustavy,
- oprava výtahových dveří,
- oprava kabiny, úprava povrchů kabiny,
- kontrola a úprava elektroinstalace,
- kontrola a úprava ovládacích prvků,
- stavební úpravy – zajištění povrchů po opravách (nepředpokládají se zásahy do nosných konstrukcí).

Nádražní 16
150 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 563
Email: ovzslzpp@pcr.cz

Nákladní výtah Strojnická kuchyň „malý“

- Výrobce-Transporta Břeclav
- Rok výroby-1984
- Třída výtahu-A2N
- Typ- nákladní
- Nosnost-500kg
- Rychlost-0,18M/s
- Zdvih-8,2m
- Pohon-řetězový
- Počet stanic/nástupišť- 3/3
- Řízení-tlačítkové
- Nosné prostředky-řetězy T30

Zpracovala: Ing. Kamila Teřlová
Tel: 974 884 563

Ing. Miroslav Hajný
zástupce zadavatele