

Záznam z prohlídky místa plnění

Dne 12. srpna 2013 se uskutečnila prohlídka místa plnění příslušná k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Zabezpečení objektů KŘP systémem elektronické kontroly vstupu“.

Od 9:00 se uskutečnila prohlídka místa plnění před budovou ÚO Jindřichův Hradec. Na prohlídce byly dodavatelům upřesněny následující informace:

1. Uchazečům byla předvedena místnost č. 22 v suterénu budovy, bylo sděleno, že zde budou umístěny všechny řídicí jednotky a zdroje. Zde zajistí policie elektrickou síť.
2. Rozvaděč se nachází o patro výš.
3. Stávající rozvody EKV lze použít, ale zadavatel to nedoporučuje vzhledem k tomu, že stav stávajícího vedení je proveden „omotávaný spoj“ způsobem propojení vodičů, tedy ne technicky optimální. Dodavatel následně ručí za celý funkční systém EKV, tedy i za kabeláž.
4. Zdroj pro venkovní čtečky bude rovněž v místnosti č. 22.
5. Na všech dveřích jsou el. zámky BEFO, nemusí být samostatný zdroj.
6. Součástí dodávky budou licence SQL server a Windows server, POZOR jedná se o CAL licence na přístup (tak jak je v zadávací dokumentaci).
7. Systém výměny čteček je takový, že budou vyměněny venkovní čtečky. Vnitřní zůstanou zachovány, viz dokumentace.
8. Stávající čtečky Motorola jsou v provedení „se svorkovnicí“.
9. Čtecí vzdálenost venkovních čteček u vjezdu je požadována cca 50 – 60 cm.
10. Zadavatel nepožaduje rezervní porty pro další čtečky.
11. Uchazeči požádali o výkres budovy s vyznačením umístění čteček. Tento plán je přílohou tohoto dokumentu.

Příloha č. 1: Plány budovy.

zpracoval:

zkontroloval a schválil:

Matěj Baloun

mjr. Ing. Vlastimil Novák

