

Vyšší policejní škola MV pro kriminální policii

Čeperka 215, Opatovice nad Labem 533 45

telefon: 974 569 520, fax: 974 569 519

Č.j.: VPŠKP: 51-35/ČJ-2013-9609K3

Čeperka 6. 8. 2013

Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I. etapa, II. část Dodatečné informace č. 5.

Dne 1. 8. 2013 nám byla elektronicky doručena žádost o dodatečné informace k předmětné zakázce v následujícím znění:

„Dobry den,

žádám Vás jménem společnosti XY o dodatečné informace k veřejné zakázce „Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I. etapa, II. část“.

Dotaz č. 1:

Ve skladu zbraní, střeliva a pyrotechnického zboží třídy 1.4 jsou použity trezorové dveře bezpečnostní třídy I. Zadání dle technické normy ČSN EN 1143-1, vybavené jedním motýlkovým a jedním mechanickým kombinačním zámkem. Dveře jsou požadovány s požární odolností EW 30 DP1. resp. EW 60DP1

Dle sdělení několika výrobců trezorových dveří není možno splnit požadavek pro požární odolnost. Výrobci zaručují pouze splnění požadavku zadání a výrobu dle ČSN EN 1143-1.

Bude zadavatel trvat na požární odolnosti (doložení certifikátu na požární odolnost výrobku) ?

Pakliže zadavatel takového výrobce zná, bylo by možné ho uvést v rámci dodatečných informací všem uchazečům?

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr zdravotně technické instalace jsou uvedeny pol. č. 191-192 montáž a dodávka 2 ks nepřímotopných ohřivačů 600 l. Rovněž ve výkazu výměr ústředního vytápění položka 7,11 je uvedena dodávka a montáž 2 ks nepřímotopných ohřivačů 600 l.

Uchazeč se domnívá, že jsou tyto položky duplicitně uvedeny. Bylo by možné upřesnit zadání?

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr gastronomie je uvedena položka drobný inventář, stolní nádobí, podnosy, příbory – dle specifikace provozovatele

Bylo by možné blíže specifikovat tuto položku, nebo ji uvést s nulovou hodnotou bude řešena až po výběru provozovatele a tímto nebude předmětem zadání.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr komunikace a zpevněné plochy je uvedena položka č. 42 Dodávka a montáž polypropylenové geotextilie o výměře 921 m2 . vzhledem k okolnostem, že výkaz výměr neřeší případnou výměnu aktivní pláň, uchazeč se domnívá, že tato položka by neměla být uvedena ve výkazu výměr.

Bude položka č. 42 Dodávka a montáž polypropylenové geotextilie o výměře 921 m2 předmětem zadání?

Dotaz č. 5:

*Ve výkazu výměr stavební část _ truhlářské konstrukce chybí pozice T/28P _2ks uvedena v tabulce výrobků č. přílohy 1.012 projektové dokumentace.
Bude tato pozice T/28P součástí předmětu zadání?*

*Předem děkuji za odpovědi.
S pozdravem“*

Dotazy byly postoupeny zástupci projektanta a na základě jeho sdělení uvádím následující dodatečné informace:

ad 1. K tomuto bodu se zástupci projektanta k dnešnímu dni nepodařilo zajistit uspokojivou odpověď. Jakmile bude odpověď k dispozici, zadavatel ji zveřejní v některé z následujících dodatečných informací.

ad 2. Dodávka 2 ks nepřímotopných ohřivačů 600 l zůstane v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb u zařízení zdravotně technických instalací.

ad 3. Položku nelze blíže specifikovat, ve VV bude uvedena s nulovou hodnotou.

ad 4. Položka č. 42 dodávka a montáž polypropylenové geotextilie o výměře 921,0 m² je předmětem zadání. Tato položka je tam uvedena s cílem oddělení silniční pláně od konstrukčních vrstev komunikace.

Dále neznáme stav podloží ani geologii tak nelze přesně stanovit, zda bude úprava podloží nebo ne. V technické zprávě je přesně řešeno v odstavci 4. Geologie:

4. Geologie

Geologické poměry nebyly projektantovi známy, a proto doporučuje při přípravě území a zemních prací přizvat odpovědného geologa ke zhodnocení geologických poměrů na nově budovaných zpevněných plochách.

Vzhledem k neznalosti geologických poměrů, je navržena pod zpevněnými plochami tkaná geotextilie 40/40 kN/m² pro zlepšení daných poměrů.

ad 5. Výrobek T/28 – platí 2 ks. Tento dotaz byl uplatněn již jiným uchazečem a zodpovězen v dodatečných informacích č. 3 ze dne 1. 8. 2013.

Za zadavatele

Mgr. Milan Víšek v.r.
MT: 723 081 825
e-mail: dostavba.opatovice2013@seznam.cz