

Vyšší policejní škola MV pro kriminální policii

Čeperka 215, Opatovice nad Labem 533 45

telefon: 974 569 520, fax: 974 569 519

Č.j.: VPŠKP: 51-36/ČJ-2013-9609K3

Čeperka 5. 8. 2013

Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I. etapa, II. část Dodatečné informace č. 6.

Dne 2. 8. 2013 nám byla elektronicky doručena žádost o dodatečné informace k předmětné zakázce v následujícím znění:

„Dobrý den,

žádám Vás jménem společnosti (XY) o dodatečné informace k veřejné zakázce „Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I. etapa, II. část“.

1. Předmět a rozsah veřejné zakázky

V oddíle č. 2. zadávací dokumentace je předmět a rozsah veřejné zakázky specifikován jako realizace stavebních prací při rekonstrukci jednoho z objektů v rámci areálu VPŠ a zároveň stavební práce budou provedeny v souladu s podmínkami vydaného stavebního povolení (v současné době je podána žádost o jeho vydání), v rozsahu této zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

Žádáme Vás o upřesnění, jak postupovat, pokud dojde k rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací? Bude pro stanovení rozsahu díla rozhodující výkaz výměr?

2. Výkaz výměr

Ve výkazu výměr stavební části pol. č. 418 D+M hasicí přístroj přenosný dle požární zprávy je uvedeno 9 ks . Dle požárně bezpečnostního řešení je uvedeno pro SO 01 Objekt č. 04 - dílny 10 ks a PS Dieselagregát 1ks. Celkem tedy 11 ks.

Žádáme o upřesnění.

V dodatečných informacích č. 3 ze dne 1. 8. 2013 byly zadavatelem změněny a doplněny položky. Pro transparentnost a jednotné zpracování nabídek Vás žádáme o doplnění a změnu položek ve výkazu výměr – poskytnutí opraveného výkazu výměr.

Předem děkuji“.

Dotazy byly postoupeny zástupci projektanta a na základě jeho sdělení uvádím následující dodatečné informace:

ad 1. Pro stanovení rozsahu díla bude rozhodující výkaz výměr.

ad 2. Počet přenosných hasicích přístrojů – dílny – 10 ks, dieselagregát – 1 ks

K požadavku na aktualizaci výkazu výměr uvádím následující:

Zakázka se neustále vyvíjí a zadavateli jsou zasílány průběžně další dotazy. Zadavatel nepovažuje za smysluplné zasílat po každé úpravě VV jeho aktualizaci. Koncem tohoto týdne nebo počátkem týdne příštího bude v rámci dodatečných informací všem uchazečům zaslán aktualizovaný VV a to i s dalšími úpravami v SO 06 – Přípojka 35 kV, které jsou v současné době v jednání.

Z důvodu těchto změn **zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek**. O novém termínu podání nabídek budou uchazeči informováni.

Za zadavatele

Mgr. Milan Víšek v.r.

MT: 723 081 825

e-mail: dostavba.opatovice2013@seznam.cz