

Vyšší policejní škola MV pro kriminální policii

Čeperka 215, Opatovice nad Labem 533 45

telefon: 974 569 520, fax: 974 569 519

Č.j.: VPŠKP: 51-39/ČJ-2013-9609K3

Čeperka 8. 8. 2013

Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I. etapa, II. část Dodatečné informace č. 9.

Dne 6. 8. 2013 nám byla elektronicky doručena žádost o dodatečné informace k předmětné zakázce v následujícím znění:

„Dobrý den,

žádám Vás jménem společnosti (XY) o dodatečné informace k veřejné zakázce „Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I. etapa, II. část“.

1. Výkaz výměr

Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr chybí aplikace stěrky pod povlakové krytiny v teoretické tl. 3mm v rozsahu 1276,14 m².

Zdvořile žádáme o upřesnění a případné doplnění

Ve výkazu výměr kanalizační přípojky není uvedena položka na přesun hmot?

Zdvořile žádáme o upřesnění a případné doplnění.

Předem děkuji.

S pozdravem“

Dotaz byl postoupen zástupci projektanta a na základě jeho sdělení uvádím následující dodatečné informace:

ad 1. Domníváme se, že při pečlivém provedení betonové mazaniny s dodržení požadované rovinnosti lícové plochy této mazaniny v maximální odchylce 2 mm na 2 m (hodnota pro pokládku podlahových krytin PVC) není vyrovnávací stěrka zapotřebí. Navíc je zde i nezanedbatelný ekonomický efekt, stěrky jako takové bývají finančně dosti nákladné.

Položka na přesun hmot je uvedena v řádku:

30	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a sklolamin.trub ve výkopu
----	-----	-----------	---

počet tun si tam každý zadá dle svého uvážení

Za zadavatele

Mgr. Milan Víšek v.r.

MT: 723 081 825

e-mail: dostavba.opatovice2013@seznam.cz