

Vyšší policejní škola MV pro kriminální policii

Čeperka 215, Opatovice nad Labem 533 45

telefon: 974 569 520, fax: 974 569 519

Č.j.: VPŠKP: 51- 42/ČJ-2013-9609K3

Čeperka 12. 8. 2013

Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I. etapa, II. část Dodatečné informace č. 12.

Dne 8. 8. 2013 nám byla elektronicky doručena žádost o dodatečné informace k předmětné zakázce v následujícím znění:

„Žádost o dodatečné informace

Dobrý den,

Rád bych vznesl dotaz k veřejné zakázce „Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I. etapa, II. část“:

- 1) Ve výkazu výměr schází položka T/28 z tabulky výrobků*
- 2) Prvek T20 je ve výkaze uveden v množství 8 ks, v tabulce výrobků v množství 9ks, jaké má být množství?*
- 3) V dokumentaci se mi nepodařilo nalézt prvek Z/09, prosím o bližší určení, k čemu je tento prvek zamýšlen.*
- 4) U trezorových dveří je požadavek na požární odolnost, trezorové dveře se však s tímto atestem nevyrábí, jak má být oceněno?*
- 5) Prosím o informaci, zda kuchyňská linka uvedená v gastronomii je prvek T/27 z tabulky výrobků či nikoliv.*

Děkuji za odpověď

V Pardubicích dne 8. 8. 2013“

Dotaz byl postoupen zástupci projektanta a na základě jeho sdělení uvádím následující dodatečné informace:

ad 1. Ve výkazu výměr dveře T/28 zatím nejsou, bude to nová položka (dotaz zodpovězen v dodatečných informacích č. 10).

ad 2. Výrobek T/20 - platí 8 kusů (dotaz zodpovězen v dodatečných informacích č. 3).

ad 3. Zámečnický výrobek je určen k zakrytí části topenářského kanálu v základech, konkrétně před místností č. 163.

ad 4. Zástupce projektanta zná nové technické řešení k tomuto bodu a v současnosti provádí úpravy PD. Předpokládá se přidání protipožárních dveří s požadovanou odolností za trezorové dveře. Jakmile bude nové řešení projektantem zpracováno, bude uchazečům zasláno.

ad 5. Kuchyňská linka (v soupisu gastro položka 100) je opravdu truhlářský výrobek T/27. V soupisu gastro je uvedeno, že jeho dodavatelem je stavba.

Za zadavatele

Mgr. Milan Víšek v.r.

MT: 723 081 825

e-mail: dostavba.opatovice2013@seznam.cz