

Vyšší policejní škola MV pro kriminální policii

Čeperka 215, Opatovice nad Labem 533 45

telefon: 974 569 520, fax: 974 569 519

Č.j.: VPŠKP: 51- 44/ČJ-2013-9609K3

Čeperka 13. 8. 2013

Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I. etapa, II. část Dodatečné informace č. 14.

Zadavatel obdržel od zástupce projektanta aktualizaci výkazu výměr provedenou průběžně na základě dodatečných informací č. 1 – 13 (opakovaně jsou zde uvedeny SO 06 – Přípojka 35 kV a PS 02 – Stožárová trafostanice, které již byly zaslány v dodatečných informacích č. 13). Tato aktualizace je uchazečům k dispozici ke sazení na webových stránkách zadavatele - nikoli na profilu zadavatele (stejně stránky a stejné přístupové heslo jako uchazeči použili pro získání neveřejné části ZD). Současně jsou stejná data uchazečům zaslána e-mailem.

K aktualizaci VV uvádím komentář zástupce projektanta:

„Posílám Vám upravené soupisy prací, dodatky elektro a vytápění a novou dokumentaci na přípojku 35 kV a trafostanici. V soupisech celé červené řádky znamenají novou položku, pokud je vybarvena pouze jedna buňka, došlo k přepsání buď počtu kusů, nebo byla provedena změna popisu položky“.

Dále uvádím komentář zástupce projektanta pro SO 06 a PS 02, který ještě provedl v průběhu dne 12. 8. 2013 drobnou úpravu v dokumentaci:

„U přehledového schéma jsem doplnil k měřicímu transformátoru proudu u třídy přesnosti písmeno S, tedy místo 0,5 je nyní 0,5S. „S“ znamená, že je to pro obchodní měření. Vliv na cenu dodavatele to nemá, protože tuto přesnost u úředně cejkovaných přístrojů dávají automaticky“.

Součástí aktualizovaného VV je i řešení otázky požární odolnosti trezorových dveří. Věc je vyřešena tak, že se za trezorové dveře instalují ještě další dveře s požadovanou požární odolností.

V aktualizovaném VV je NOVĚ přidán elektrokotel o výkonu 15 kW instalovaný ve strojovně v 1. NP. Tato položka nebyla doposud v žádných dodatečných informacích zmíněna.

Za zadavatele

Mgr. Milan Víšek v.r.

MT: 723 081 825

e-mail: dostavba.opatovice2013@seznam.cz