



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Č. j. : PPR - 17377 - 22/ČJ - 2013 - 990663

Praha 12. 9. 2013

Počet listů: 2

Dodatečné informace zadavatele ve věci veřejné zakázky malého rozsahu

Akce: „Praha 7, Strojnická 935/27 - výměna ventilů otopného systému - technické zhodnocení“.

Dne 6. 9. 2013 byla vyhlášena na profilu zadavatele veřejná zakázka na realizaci výměny ventilů ÚT. Zadavatel doplňuje požadavky na zpracování nabídkové ceny, konkrétně „Př. č. 1 Technické podmínky zadání“ uvedené v příloze č. 1 takto:

15. Termín pro podání nabídky se nemění, lhůta pro podání je stanovena nejpozději **do pondělí 16. 9. 2013 do 14:00hod.**
16. Časový harmonogram výměny bude zpracovaný uchazečem a součástí cenové nabídky (**bude členěn po jednotlivých stoupacích potrubích a místnostech** - začínat se bude větvemi administrativní části a části služeb, pravděpodobně od 6NP směrem dolů). Harmonogram bude v podrobném členění - denní harmonogram, zpracovaný od předpokládaného termínu nástupu na práce **23. 9. 2013 od 7:00hod.** Práce budou probíhat od pondělí do pátku od 7:00hod - 18:00hod. V harmonogramu budou vyznačeny barevně termíny, kdy mají být jednotlivé kanceláře připraveny pro montáž armatur (tzn. kdy má být odstaven přiléhající nábytek a oddeklované dřevěné obložení - toto bude sloužit jako podklad pro údržbu objektu, aby v dostatečném předstihu zajistila plynulou montáž).
17. Ve výkazu výměr na samostatné záložce - okruh Garáž se nebude naceňovat, nebude součástí nabídky a předmětem prací. Dále nebudou naceňovány položky Demontážní práce a Montážní práce (ve VV: záložka kuchyně - řádky č. 54 a č. 55, záložka služby - řádky č. 53 a č. 54, záložka admin - řádky č. 68 a č. 69). Tyto práce zajistí údržba objektu (jedná se právě o již výše zmíněné práce spojené s odmontáváním a zpětným namontováním dřevěné konstrukce zakrytí topení).

Nádražní 16
P.O.BOX 6
155 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 572
Fax: +420 974 884 403
Intranet: PP SLZ-VEDOUcí OSNM
Email: slzsekret@mvr.cz



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM L'ESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



18. Obchodní názvy výrobků, obsažených ve výkazu výměr (připojovací, uzavírací, regulační šroubení, termostatická hlavice), mohou být zaměněny za podobné výrobky se stejnými technickými a materiálními vlastnostmi (nutno před osazením doložit prohlášením o shodě, technickými listy výrobku), tak aby celý systém byl funkční a bylo možné ho správně nastavit a zaregulovat. Jiné výrobky nežli jsou uvedeny v PD a VV musí zároveň splňovat prokazatelně stejnou životnost, funkčnost a kvalitu. Záruka na požadované práce zůstává nezměněna a to min. 10 let od bezvadného předání objednateli, tak jak bylo uvedeno v Př. č. 1 Technické podmínky (bod č. 14).

Ostatní podmínky Výzvy k podání nabídek a jejich příloh zůstávají v platnosti.

Zpracoval: Ing. Tomáš Nushart, tel.: 974 884 682, +420 722 202 168

Ing. Jitka Šedivá v. r.
zástupce zadavatele.