



Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Odbor specializovaných činností
Odbor veřejných zakázek

INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO – KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE
CZ.1.06/3.4.00/11.07564

Č.j.: KRPC-86711-28/ČJ-2011-0200VO-LO

České Budějovice 10. října 2012
Počet listů: 2

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení
„Výstavba zázemí pro integrované operační středisko Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, České Budějovice - stavební objekt SO 02“

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“), zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz uchazeče:

„Požadujeme upřesnit počet dveří (konstrukce truhlářské) - neshoduje se výkaz výměr s tabulkou výrobků v PD. Dále v Elektroinstalaci máme PD na etapu I., ale výkaz na etapu II., což se neshoduje“.

Odpověď zadavatele na dotaz::

Výkaz výměr byl dodatečně rozdělen na požadavek investora na SO 01 a SO 02, ale dokumentace nikoli.

ČÁST DVEŘE:

ve výkazu výměr SO02 jsou tyto dveře:

pol.č.77 DOD+MT dveří vnitřní, MDF, 1-kř. plné 60-90x197cm do oblož. zár. s kováním 15kusů

pol.č.78 DOD+MT dveří vnitřní, MDF, 1-kř. plné 60-90x197cm do oblož. zár. s kováním, protipožární EI2C3DP3 1kus

pol.č.84 DOD+MT koupelnových příček s dveřmi výška 250cm ... 31,70m2 (dveře nejsou vypsány, ale jsou započteny do výměry konstrukce

Dveře:

3.43/P - 3ks, 3.42/P - 1ks, 3.41/L - 1ks, 3.40/P - 1ks, 3.41/P - 4ks, 3.50/P - 1ks, 3.40/L - 1ks, 3.42/L - 1ks, 3.43/L - 3ks, celkem 16 ks

Sprchové dveře:

3.44/P - 3ks (K30), 3.44/L 3ks (K30), celkem 6ks



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Lannova 193/26
370 74 České Budějovice

Tel.: 974 221 549/550
Fax: 974 221 931.
Email: obchcibu@mvr.cz



Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Odbor specializovaných činností
Odbor veřejných zakázek

Služba a chránit

INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO – KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE
CZ.1.06/3.4.00/11.07564

ČÁST ELEKTRO:

1. Celý rozsah SO 01 + SO 02 tvoří ETAPU I
2. ETAPA 2 zatím neexistuje (jde o výhledovou možnost nástavby se sedlovou střechou - vztah k územnímu plánu)
3. Výběrové řízení je na rozsah SO 02
4. V hlavičce výkazu výměr elektro došlo k chybě....ETAPA II byl myšlen rozsah SO 02.

plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta
náměstek ředitele Krajského ředitelství Jčk

**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Lannova 193/26
370 74 České Budějovice

Tel.: 974 221 549/550
Fax: 974 221 931.
Email: obchcibu@mvr.cz