



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE



Odbor veřejných zakázek

Č.j. KRPP-4563-12/ČJ-2014-0300VZ-VZ

Plzeň 12.února 2014

Počet listů: 2

Dodatečná informace č. 2
veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu OOP Kaznějov“
dle § 49odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen zákon)

Název zadavatele: Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sídlo zadavatele: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
IČ: 75151529
DIČ: CZ 75151529
Statutární orgán: ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,
plk. Mgr. Jaromír Kníže
Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Marcela Barochová, tel. 974 322 719, e-mail: voplz@mvcv.cz
(dále jen „zadavatel“)

Dotaz č. 1 ze dne 11.2.2014:

Dotaz se týká ocelových mřížových vnitřních dveří. Prošli jsme požadavky na dveře D8, D9 a D10 a našli jsme pouze, že požadavky kladené na uzávěry jsou uvedeny v ZPPP č. 159/2009 a ZPPP č. 156/2008, jejichž znění není na internetu k dispozici.

Vzhledem k tomu, že nevíme, co obsahují a co tedy mají dveřní uzávěry splňovat, nejsme schopni tyto položky nacenit. Žádáme Vás tímto o bližší specifikaci těchto uzávěrů.

Nádražní 2
306 28 Plzeň

www.policie.cz

Tel.: +420 974 322 719
Fax: +420 974 321 234
Email: voplz@mvcv.cz

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 11.2.2014:

Požadavky na dveře D8 a D9 dle ZPPP č. 159/2009 jsou následující:

vchodovou část tvoří kovová konstrukce z ocelových tyčí osazená v montážním rámu, který je ukotven do obvodové, stropní a podlahové části; součástí jsou dveře ze stejného materiálu a ve stejném provedení otevíratelné do prostoru místnosti; dveře musí být opatřeny zámkovým uzavíráním pouze z vnější strany.

Požadavky na dveře D10 dle ZPPP č. 156/2008 jsou uvedeny v příloze č. 1 ZÁSADY ZABEZPEČENÍ SKLADU A PŘÍRUČNÍHO SKLADU, Čl. 1 Dveře a zárubně - viz níže:

(1) Dveře skladu (příručního skladu) se budují jako odolnější proti vloupání kategorie A. Minimální odolnost podle kategorie B je požadována u dveří příručního skladu, který je trvale střežen. Podmínky odolnosti jsou splněny, jestliže je vyhověno požadavkům ČSN 74 7731. Podmínky jsou rovněž splněny, pokud je zaručena odolnost dveří v bezpečnostní třídě 4 podle ČSN P ENV 1627, resp. v bezpečnostní třídě 3 u příručních skladů trvale střežených. Pokud provedení samotných dveří nedosahuje požadované kategorie odolnosti, je možné ji dosáhnout vhodnou kombinací dveří s přídatnými mřížemi.

(2) Splnění podmínek odolnosti je po nabytí účinnosti tohoto závazného pokynu nutné doložit u nově zřizovaných skladů (příručních skladů), rekonstruovaných skladů (příručních skladů) a pořizovaných úschovných objektů příslušným certifikátem nebo znaleckým posudkem.

(3) U skladů (příručních skladů) zřízených před účinností tohoto závazného pokynu se připouští při dosažení požadované odolnosti využití konstrukce ocelových mříží z materiálu o průměru nebo tloušťce minimálně 10 mm se vzdáleností os tyčí nejvýše 150 mm.

(4) Dveře a zárubně mohou být pouze z nehořlavých hmot nebo dřevěné, jsou-li chráněny prostředky snižujícími stupeň hořlavosti na stupeň B podle ČSN EN 13 501-1, bez prahů a těsné po celém svém obvodu. V době nepřítomnosti osob oprávněných ke vstupu musí být uzamčeny všechny uzamykací prvky dveří nebo mříží. Uzamykací systém dveří musí být vybaven zámkem s vysokou bezpečností zařazenými do třídy A podle ČSN EN 1300.

Zpracoval:

Bc. Marcela Barochová

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel
v zastoupení
plk. Ing. Petr Stuchl v.r.
náměstek ředitele pro ekonomiku