



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení  
Odbor veřejných zakázek



Č.j PPR-25661-10/ČJ-2013/990656

Praha 26. listopad 2013

Počet listů: 1

### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Na základě písemné žádosti uchazeče Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Praha 7, Strojnická 935/27 – redislokace IOS PP ČR – stavební úpravy“

#### Dotaz uchazeče:

V soupisu prací odd. 766 – Konstrukce truhlářské je uvedeno v poznámce k položkám dveří dřevěných, že dveřní křídlo bude dodávkou interiéru.

Co máme započítat do ceny této položky?

Na dřevěné dveře jsme nenašli v příložené PD výpis prvků. Není uveden typ (materiál) zárubně.

#### Dotaz uchazeče:

Žádáme o upřesnění obsahu položky č. 7 z odd. VRN – Ostatní

#### Odpověď zadavatele:

Poznámka o dodávce dveřního křídla v rámci interiéru je u více položek.

Stavba zde dodá v rámci těchto položek vše kromě dveřního křídla. Dodá zárubeň a zabuduje ji, (u této položky včetně nadsvětlíku), dodá dveřní kování. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o ocelovou zárubeň v hranatém provedení. Jedná se o položky Z07, Z08, Z11, Z19-Z28. Nadsvětlíky musí rozměrově navazovat na zárubeň.

#### Odpověď zadavatele:

Jedná se o předkládání vzorků designu kování, informačního systému ve vazbě na předanou dokumentaci s fotorealistickým znázorněním ve vazbě na prvky interiéru a stavby.

Zpracovala: Ing. Kamila Teřlová

Tel: 974 884 563

Ing. Stanislav Loskot v. r.  
zástupce zadavatele

Nádražní 16  
150 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 563  
Email: oshspp@mvcv.cz