

POZNÁMKY

U ZAŘÍZENÍ ČÍSLO:
8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 15.2
ZAJISTIT ODVOD KONDENZÁTU Ø32mm

U ZAŘÍZENÍ ČÍSLO:
10.1; 10.2
ZAJISTIT ODVOD KONDENZÁTU Ø32mm

Z.Č. 8.1; 8.2; 8.3 - MAJÍ PŘECHODOVÉ NÁSTAVCE VIZ. POZICE ČÍSLO 17.1a
Z.Č. 8.4 - MAJÍ PŘECHODOVÉ NÁSTAVCE VIZ. POZICE ČÍSLO 17.1b
Z.Č. 8.5 - MAJÍ PŘECHODOVÉ NÁSTAVCE VIZ. POZICE ČÍSLO 17.1c

ARI atelier s.r.o.
NAD ??RKOU 28
160 00 PRAHA 6

1314	ZAKÁZKA ČÍSLO
9/2013	DATUM
ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ	AUTOŘI
FRANTIŠEK VAJÍK	PROJEKTANT PROFESE
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ – D.1.4.c	PROFESE
FRANTIŠEK VAJÍK	KRESLIL
ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA	INVESTOR
STROJNICKÁ 937/27, PRAHA 7	MÍSTO STAVBY
JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	STUPEŇ
1:50	MĚŘÍTKO
REDISLOKACE IOS PP ČR	AKCE
PŮDORYS 1.NP ROZVODY CHLAZENÍ	OBSAH
05	Č. VÝKRESU
	Č. KOPIE