místnost číslo	přívod m3/hod	odtah m3/hod	odvětrání po požárním zásahu	
			přívod m3/hod	odtah m3/hod
221	1440	1130		
225	720	410		
220	50	50		
219	50	50		
218	100	100	200	200
216	300	300	600	600
215	420	380	840	760
229	140	140	280	280
231+230	50	50	100	100
232	140	140	280	280
214	100	100		
213	100	100		
212	200	200		
211	150	150		
210	50	50		
209	300	300		
234	800	800		
235	700	700		

POZNÁMKY

U ZAŘÍZENÍ ČÍSLO:
8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 15.2
ZAJISTIT ODVOD KONDENZÁTU Ø32mm

U ZAŘÍZENÍ ČÍSLO:
10.1; 10.2
ZAJISTIT ODVOD KONDENZÁTU Ø32mm

CHLADIVO PRO Z.Č. 8
Ø10/28 izol

POTRUBÍ POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO
DO STROJOVNY POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ SCHODIŠTĚ
(60 min)

STŘECHA

ŘEZ 1-1

STŘEŠNÍ VENTILÁTOR
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ
TLUMIČ HLUKU
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ
PLASTOVÝ PODSTAVEC S IZOLACÍ
315x315
Ø400

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ STOUPAČKU
(NASTAVIT ODTAH)
2.NP -1200m3/hod
3.NP -380m3/hod
4.NP -385m3/hod
5.NP -385m3/hod
6.NP -385m3/hod

STÁVAJÍCÍ VZT DEMONTOVAT
STÁVAJÍCÍ Z.Č. 9 ODTAH
STÁVAJÍCÍ VZT PONECHAT
1000x315
630x315 ZASLEPIT
4x 500x50 DODÁVKA STAVBA
TEPELNÁ IZOLACE TL.30mm
IZOLACE TL. 30mm POŽÁRNÍ ODOLNOST 30min
STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI IV
PŘÍVOD +2550m3/hod
(9x 283,3m3/hod)
PŘÍVOD PRO
PŘÍPRAVNU +850m3/hod
BUFET +1050m3/hod
500x250 ZASLEPIT
400x315 ZASLEPIT
K-D13
SV 3250
SV 3070
SV 3570
SV 3410
SV 3000
DETAIL A
DETAIL B
PŘÍVOD - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Č.9
ZÁCHYTNÁ VANIČKA
ZÁKLADOVÝ RÁM

A
B
C
D
E
F
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ - ODVODNÍ ANEMOSTAT
- PŘÍVODNÍ - ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- POTRUBNÍ JEDNOTKY - PRUŽNÉ MANŽETY 660x150/100 Z.Č. 3.33 PRO Z.Č. 8.1 + 8.2 + 8.3
- POTRUBNÍ JEDNOTKY - PRUŽNÉ MANŽETY 860x178/100 Z.Č. 3.34 PRO Z.Č. 8.4
- POTRUBNÍ JEDNOTKY - PRUŽNÉ MANŽETY 1060x178/100 Z.Č. 3.35 PRO Z.Č. 8.5
- KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU
- ŠTĚRBINOVÁ KOMORA - SPODNÍ LAMELA PROPOJUJE V CELKU ROHOVÉ KUSY
- ROHOVÝ KUS 90° PRO STĚRBINOVÉ VÝUSTĚ
- KONCOVÁ DESKA PRO STĚRBINOVÉ VÝUSTĚ
- POTRUBÍ - POZINK - SK. I
- NÁPOJNÉ POTRUBÍ SONO - HLUKOVÁ IZOLACE
- IZOLACE TL. 30mm POŽÁRNÍ ODOLNOST 30min STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI IV

POHLED P1



ŘEZ D-D



ŘEZ E-E



ŘEZ F-F



DETAIL A;B

1:20



ARI atelier s.r.o.
NAD TŘEŠKOU 28
160 00 PRAHA 6

1:314	ZAKÁZKA ČÍSLO
9/2013	DATUM
ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ	AUTOŘI
FRANTIŠEK VAJÍK	PROJEKTANT PROFESE
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ – D.1.4.c	PROFESE
FRANTIŠEK VAJÍK	KRESLIL
ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA	INVESTOR
STROJNICKÁ 937/27, PRAHA 7	MÍSTO STAVBY
JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	STUPEŇ
1:50	MĚŘÍTKO
REDISLOKACE IOS PP ČR	AKCE

PŮDORYS 2.NP ROZVODY VZT

06 OBSAH

Č. VÝKRESU

Č. KOPIE