



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek



Č.j PPR-25661-16/ČJ-2013/990656

Praha 29. listopad 2013

Počet listů: 1

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Na základě písemné žádosti uchazeče Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Praha 7, Strojnická 935/27 – redisolokace IOS PP ČR – stavební úpravy“

Dotazy uchazeče:

1. Ve výkazu výměr jsou v listu 02 – Stavební práce, díl 766 truhlářské konstrukce, položky 99 -108. Z textu samotných položek vyplývá kompletní dodávka a montáž křídla i zárubně (např. řádek rozpočtu 546). Jak si vyložit text v poznámce pod jednotlivými položkami DVEŘNÍ KŘÍDLO - DODÁVKA INTERIERU (např. řádek rozpočtu 547)?
2. Ve výkazu výměr v listu 00 - OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v díle, 0-1 - Ostatní náklady je položka č. 7 - Specifikace nábytku konkrétního výrobce s prostorovými pohledy na vybavení. Obsahem uvedené položky je dodávka a montáž prvků vypsanych v D.1.1.b.19 tabulky nábytku a D.1.1.b.20 tabulky mobilních prvků?
3. Ve výkazu výměr v listu 00 - OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v díle 0 - Vedlejší rozpočtové náklady je uvedena položka č.13 Ochrana keřů a stromů obvodovým bedněním do výšky 1500mm. V listu 01 – Bourací práce, Díl 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání je uvedena položka č.83 Ochrana stávající zeleně po dobu stavby. Domníváme se, že se jedná o zdvojené položky. Pokud tomu tak není, co je obsahem jednotlivých položek.

Odpovědi zadavatele:

1. Poznámka o dodávce dveřního křídla v rámci interiéru je u více položek. Stavba zde dodá v rámci těchto položek vše kromě dveřního křídla. Dodá zárubeň a zabuduje ji (u této položky včetně nadsvětlíku), dodá dveřní kování. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o ocelovou zárubeň v hranatém provedení. Jedná se o položky Z07,Z08,Z11,Z19-Z28. Nadsvětlíky musí rozměrově navazovat na zárubeň.

Nádražní 16
150 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 563
Email: oshspp@mvr.cz

2. Jedná o předkládání vzorků designu kování, informačního systému ve vazbě na předanou dokumentaci s fotorealistickým znázorněním ve vazbě na prvky interiéru a stavby.
3. Do ochrany zeleně po dobu stavby patří rovněž odborné ošetření stromů pol. č. 83 pol. 13 proto není duplicitní.

Zpracovala: Ing. Kamila Teřlová
Tel: 974 884 563

Ing. Stanislav Loskot v. r.
zástupce zadavatele