



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



Váš dopis značky:  
Ze dne:  
Naše značka: K 28-1/2012

┌  
viz rozdělovník  
└

Vyřizuje: Marie Šumná  
Tel.: 950 730 418  
E-mail: marie.sumna@hzsmk.cz

┌  
└

Datum: 18.4.2012

Počet listů: 1  
Přílohy: -

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám**

Obdrželi jsme žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky K 28/2012 s názvem „**HS Bohumín – rekonstrukce IV. etapa**“.  
Zde uvádíme dotazy a odpovědi na ně:

### **DOTAZ:**

1) Dle PD je obsahem bod 8 – Kompressor plnění lahví, který není v členění rekapitulace objektů. Bude obsahem členění ve IV. Etapě? Pokud ano, kde jej máme začlenit?

### **ODPOVĚĎ:**

ad1) Místnost číslo 0.08 - Kompressor plnění lahví bude ve IV. etapě pouze **dotčena** rekonstrukcí vodovodní přípojky, vzduchotechnikou místnosti a nasáváním vzduchu pro kompressor.

### **DOTAZ:**

2) K elektroinstalaci. V rekapitulaci objektů je vyčleněná část Elektro, která je přiložena výkazem výměr v excelu pro ocenění stavby. Ve stavební části výkazu výměr jsou pak položky:

- a) Veškerá elektroinstalace místností 1.03, 1.04, 1.05, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 – sb,
- b) Slaboproud 1. NP – sb,
- c) Nouzové osvětlení – ks.

### **ODPOVĚĎ:**

ad2) – ada) Silnoproud 1. NP (část) – m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 nacenit jako soubor – komplet,  
adb) Slaboproud 1. NP (část) – m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 nacenit jako soubor - komplet,  
adc) Nouzové osvětlení D+M v 1. PP (všechny místnosti) dle PD, 1. NP – součástí specifikovaných místností dle PD.

### **DOTAZ:**

3) U nouzového osvětlení se jedná pouze o světlo nebo i o napojení kabelů?

**ODPOVĚĎ:**

ad3) Jedná se o světla i o jejich napojení. Viz projektová dokumentace k 1. PP a 1. NP (část) – specifikované místnosti.

**DOPLNĚNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ V TECHNICKÉ SPECIFIKACI:**

1. PP – NOVÝ STAV

- D+M osvětlení všech místností.

S pozdravem

plk. Ing. Zdeněk Nytra  
krajský ředitel