



3+N+PE ~50Hz 3x230/400V TN-S  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2  
SAMOČ. ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM NEBO PROD. CHRÁNIČI  
ELINSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPY CYKY  
KABELY BUDOU NA KABELOVÝCH ŽLABECH A ŽEBŘICÍCH  
KABELY BUDOU V KABELOVÉ TRASE NA STŘEŠE ULOŽENY V TRUBCE ODOLNÉ UV ZÁŘENÍ  
MĚŘÍTKO 1:50

INVESTOR  ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA	AKCE <b>KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ V 3. A 6. NP</b> STROJNICKÁ 935/27, PRAHA 7 - KANCELÁŘE V 3. A 6. NP					
	HIP  -	DATUM květen 2014	FORMÁT A3	ARCH. ČÍSLO 295-05-14	ČÍSLO ZAKÁZKY 2950514	PARÉ
ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE  Martin Frühauf II. ulice č.p.75 273 07 Vinařice mob:603 897 422 e-mail: Fruhauf.vinarice@seznam.cz IČO: 711 10 852	ARCHITEKT  -		STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
	ZODPOVÍDÁ  Martin Frühauf		ČÁST DOKUMENTACE  ELEKTROINSTALACE			
	VYPRACOVAL  Martin Frühauf					
OBSAH  PŮDORYS 6.NP				DCC KÓD 2950514 ELH		
				ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2-04		