



3+N+PE ~50Hz 3x230/400V TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBDOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2  
SMOC. ODPLOUENÍ OD ZDROJE, POSPOJENÍM NEBO PROD. CHRÁNÍ  
ELINSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY  
KABELY BUDOU V KABELOVÝCH ŽLABECH A ŽEBŘICÍCH  
KABELY BUDOU V KABELOVÉ TRASE NA STŘEŠE ULOŽENY V TRUBCE ODOLNÉ UV ŽÁŘENÍ

MĚŘÍTKO 1:50

INVESTOR  ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA	AKCE <b>KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ V 3. A 6. NP</b>						
	STROJNICKÁ 935/27, PRAHA 7 - KANCELÁŘE V 3. A 6. NP						
	HIP	-	DATUM květen 2014	FORMAT A3,2	ARCH. ČÍSLO 295-05-14	ČÍSLO ZAKÁZKY 2950514	PARE
	ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		ARCHITEKT	STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Martin Frůhauf Ilustace čp.75 273 07 Vinohrady mob.603 897 422 e-mail:Frůhauf.martin@seznam.cz IČO: 711 10 852	ZODPOVÍDÁ		Martin Frůhauf	ČÁST DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE			
	VYPRACOVAL		Martin Frůhauf				
OBSAH					DCC KÓD 2950514 ELH		
PŮDORYS 1.NP					ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2-02		