



3+N+PE ~50Hz 3x230/400V TN-S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2
SAMOČ. ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM NEBO PROD. CHRÁNIČI
ELINSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPY CYKY
KABELY BUDOU NA KABELOVÝCH ŽLABECH A ŽEBŘICÍCH
KABELY BUDOU V KABELOVÉ TRASE NA STŘEŠE ULOŽENY V TRUBCE ODOLNÉ UV ZÁŘENÍ

MĚŘÍTKO 1:50

INVESTOR ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA	AKCE KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ V 3. A 6. NP STROJNICKÁ 935/27, PRAHA 7 - KANCELÁŘE V 3. A 6. NP					
	HIP -	DATUM květen 2014	FORMÁT A3	ARCH. ČÍSLO 295-05-14	ČÍSLO ZAKÁZKY 2950514	PARÉ
ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE Martin Frühauf II.ulice č.p.75 273 07 Vinařice mob:603 897 422 e-mail: Fruhauf.vinarice@seznam.cz IČO: 711 10 852	ARCHITEKT -		STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
	ZODPOVÍDÁ Martin Frühauf		ČÁST DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE			
	VYPRACOVAL Martin Frühauf					
OBSAH PŮDORYS 2.NP až 5.NP				DCC KÓD 2950514 ELH		
				ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2-03		