



3+N+PE ~50Hz 3x230/400V TN-S
OCHRANA PŘED NEBDOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2
SAMOČ. ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM NEBO PROD. CHRÁNIČI
ELINSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPY CYKY
KABELY BUDOU NA KABELOVÝCH ŽLABECH A ŽEBŘICÍCH
KABELY BUDOU V KABELOVÉ TRASE NA STŘEŠE ULOŽENY V TRUBCE ODOLNÉ UV ZÁŘENÍ

MĚŘÍTKO 1:100

INVESTOR	AKCE KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ V 3. A 6. NP STROJNICKÁ 935/27, PRAHA 7 - KANCELÁŘE V 3. A 6. NP						
ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA	HIP	-	DATUM květen 2014	FORMÁT A1	ARCH. ČÍSLO 295-05-14	ČÍSLO ZAKÁZKY 2950514	PARÉ
ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE Martin Frühauf Il. ulice č.p.75 273 07 Vinařice mob:603 897 422 e-mail: Fruhauf.vinarice@seznam.cz IČO: 711 10 852	ARCHITEKT	-	STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
	ZODPOVÍDÁ	Martin Frühauf		ČÁST DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE			
	VYPRACOVAL	Martin Frühauf					
OBSAH PŮDORYS STŘECHA					DCC KÓD 2950514 ELD		
					ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2-05		