

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín, Česká republika

Čj.: HSZL-4706-5/E-2013

Zlín

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

v souladu s § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Název zadavatele: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
(dále jen „HZS Zlínského kraje“)
IČ zadavatele: 70887306
Sídlo zadavatele: Přílucká 213, 760 01 Zlín
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. et Mgr. Petr Bobčík,
náměstek pro ekonomiku HZS Zlínského kraje
Veřejná zakázka s názvem: Zlín PS - vybudování multifunkčního hřiště
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo jednací veřejné zakázky: HSZL-4706/E-2013

Výzvu uveřejnil zadavatel dne 3.9.2013 na profilu zadavatele (dále jen „profil zadavatele“):

<https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/514939/14396529/MZ%2026/2013.%20HSZL-4706/E-2013>

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku zadavatel poskytuje v souladu se zákonem všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel současně uveřejňuje dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na svém profilu zadavatele:

<https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/514939/14396529/MZ%2026/2013.%20HSZL-4706/E-2013>

Znění požadavků k zadávacím podmínkám:

1.

Dotaz:

Dle výkazu výměr je součástí předmětu plnění také objekt TI 03 Venkovní areálové osvětlení. Ve zveřejněné ZD jsem však nenašel ani Technickou zprávu ani další výkresy k objektu TO 03.

Odpověď zadavatele na dotaz:

V příloze dokládáme - Příloha dodatinfo č. 1-1 Venkovní areálové osvětlení

2.

Dotaz:

Umělý povrch hřiště – specifikujte prosím ř. 19 rozpočtu.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Délka vlasu max. 15 mm, viz Příloha dodatinfo č. 1-2 Technický list

3.

Dotaz:

Ř. 45 mantinely z KVP profilů v. 0,6m - ?? Specifikujte materiál a parametry těchto mantinelů.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Jedná se o dřevěné mantinely (dřevěný rám) s výškou 0,6 m, s dřevěnou výplní bez mezer (prevence proti zranění), s nátěrem proti vlhnutí, které budou ukotveny antikoročním materiálem ke sloupkům.

Ve Zlíně dne 11.9.2013

podepsáno elektronicky

.....

Mgr. et Mgr. Petr Bobčík

náměstek pro ekonomiku HZS Zlínského kraje