OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu, vzduch a přírodu

OPŽP – realizace úspor energie Uherské Hradiště, CZ.1.02/3.2.00/13.19569 - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

č.j. KRPZ-18840-18/ČJ-2014-1500VZ-PLA

Zlín, 31. března 2014
Přílohy:

Odbor veřejných zakázek

Dodatečná informace k veřejné zakázce

Dne 27. března 2013 byla zadavateli – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje - doručena žádost o dodatečnou informaci k veřejné zakázce s označením **„Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby – Zateplení objektu ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217, CZ.1.02/3.2.00/13.19569“**.

Dotaz:

V popisu předmětu je kromě jiného uvedeno zpracování profesí ZTI, ÚT, VZT atd. Chci se ujistit - týká se to pouze úprav vyvolaných zateplením objektu, tj. např. venkovní svítidla, odvětrání na fasádu a střechu, nebo má být součástí projektu i úprava technických zařízení jako takových, např. zásahy do otopné soustavy atp.?

Odpověď:

Jak je uvedeno v Návrhu smlouvy o dílo, v článku V odst. 10, je zhotovitel povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré úpravy a změny všech stavebních a technologických profesí, a to vně i UVNITŘ OBJEKTU.

To znamená, že výměnou obvodového pláště dojde k výrazným zásahům (mimo vnější část) i do vnitřní části objektu - zasaženy budou rozvody silnoproudu, slaboproudu (EZS, EPS, strukturovaná kabeláž, aj.), ústředního vytápění, plynu, vzduchotechnických zařízení, bude rovněž dotčena statika stavby.

Zpracovala: Mgr. Soňa Planková, tel: 974 662 670, email: krpz.ovz.podatelna@pcr.cz

Mgr. et Mgr. Martin Staněk v.r.
Ekonomický ředitel

J.A.Bati 5637
760 01 Zlín

Tel.: +420 974 662 670
Fax: +420 974 661 676