



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Č. j. : PPR - 120486 - 10/ČJ - 2014 - 990663

Praha 21. července 2014

Počet listů: 1

Dodatečné informace k výzvě pro podání nabídky

V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 NMV č. 51/2012 o zadávání veřejných zakázek Vám na základě písemné žádosti dodavatele poskytujeme plné znění žádosti a odpověď zadavatele na dodatečné informace k veřejné zakázce pod názvem „Řepy – výměna oken“

Dotaz č. 2

Na dnešní(21.7.2014 v 9.00h.) prohlídce místa plnění veřejné zakázky byly uchazečem vzneseny dotazy:

- 1. Je požadován vnitřní parapet u oken a balkonových dveří?*
- 2. Je požadována dodávka a montáž vnitřních žaluzií?*
- 3. Bude venkovní parapet oken uvažován s přesahem pro budoucí zateplení fasády objektu?*

Odpověď zadavatel

1. Ano, zadavatel bude požadovat dodání a montáž vnitřních plastových parapetů šířky 120mm včetně bočních krytek u všech oken a balkonových dveří. Barva parapetů bude bílá.

2. Ne, zadavatel nepožaduje vnitřní žaluzie.

3. Ano, bude uvažováno s budoucím zateplením, tj. šířka parapetu bude zvětšena o 120 mm, tj. celková šířka bude nově 280mm. Materiál parapetů se nemění.

David Frýda, tel.: 974 884 616, 722 277 739

Nádražní 16
P.O.BOX 6
155 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 572
Fax: +420 974 884 403
Intranet: PP SLZ-VEDOUcí OSNM
Email: slzsekret@mvcv.cz