



Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
Zubatého 1
614 00 Brno

Č.j.: HSBM-495-04 /2013

Brno 2. říjen 2013

Na základě Žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Náhradní zdroj“ ISPROFIN 114V243 002150 č.j. HSBM-495/2013 uvádíme následující informace:

Vyřizuje: Monika Dědičová, tel. 950 630148

Dotaz č.1 *Není specifikováno kde bude záložní zdroj umístěn (v budově, mimo budovu na volné ploše, na střeše ...)*

Odpověď: Záložní zdroj umístěn na volné ploše.

Dotaz č.2 *Není specifikováno, kde a v jaké vzdálenosti od předmětného záložního zdroje (potřebná délka kabelů) bude umístěn rozvaděč, který bude komunikovat s kontrolním a řídícím panelem ComAp na centrále.*

Odpověď: Rozvaděč bude umístěn cca do 30 m

Dotaz č.3 *Bude předmětem dodávky i rozvaděč s osazenou ComAp jednotkou pro tuto komunikaci*

Odpověď: Předmětem dodávky je i rozvaděč s osazenou ComAp jednotkou pro tuto komunikaci

mjr. Ing. arch. Jana Závodská
vedoucí oddělení provozního a správy majetku