



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: K 96-2/2012

Vyřizuje: Ing. Ivana Řeháčková
Tel.: 950 730 416
E-mail: ivana.rehackova@hzsm.sk.cz

Datum: 15.11.2012

Počet listů: 2
Přílohy: -

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Na základě žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č.j. K 96/2012 s názvem „Krnov HS – rekonstrukce a opravy objektu“ zadavatel uvádí přesné znění dotazů a odpovědí na ně.

DOTAZ:

1) Rozpočet „HS_Krnov_Rekonstrukce objektu - INVESTICE_100.xls“, pol. č. 57 „DMTŽ stávajících rozvodů a zařízení elektro, ZTI, ÚT vč. souvisejících prací dle specifikace dle PD a TZ“ – položka uvedena v kompletu. Prosím o podrobnější specifikaci této položky (o jaké zařízení elektro, ZTI a ÚT se jedná, v jakém množství apod.).

ODPOVĚĎ:

ad 1) Jedná se o demontáže vnitřních rozvodů, které nebyly v rámci zaměření stávajícího stavu patrné a nejsou tedy zaneseny do dokumentace stávajícího stavu. Jedná se o doplňkové demontáže k hlavním instalačním pracem.

DOTAZ:

2) Prosím o specifikaci dlažby, která bude položena na balkonech (viz. popis „montáž dlažby na terče“ v popisu TZ).

ODPOVĚĎ:

ad 2) Betonová dlažba se strukturou kamene VEL. 400x400x38 mm (variantně: 300x300x38mm).

DOTAZ:

3) Žádám o upřesnění specifikace epoxidové podlahy, zejména budoucích požadovaných vlastností (vodivost, tvrdost, pevnost v tlaku, tahu a další případné technické specifikace) a také na požadovanou finální úpravu (mat, lesk, odstín).

ODPOVĚĎ:

ad 3) V rámci oprav bude provedeno:

Příprava povrchu:

- Celoplošné otryskání, mechanická příprava podkladu, odstranění nesoudržného podkladu frézováním,

- Výškové zabroušení přechodů k okolním podlahám, zajištění bezesparého sty
- Vybourání nesoudržného podkladu cca na 10% z celkové plochy o průměrné tloušťce 10 mm/m².

Aplikace nových vrstev:

- Celoplošná aplikace nízkoviskozní penetrace dle použité technologie (sanace a zmonolitnění spár a prasklin)
 - Lokální dorovnání a vyrovnaní podkladu cca na 10% z celkové plochy polymerbetonem,
 - Celoplošné přebroušení polymerbetonu dia bruskou, vysátí prachu,
 - Celoplošná aplikace pečetící stěrky na polymerbeton, nasycení povrchu,
 - Celoplošná penetrační a vyrovnávací stěrka se vsypem křemičitých písků,
 - Podlaha ze syntetických epoxidových pryskyřic v tloušťce 3mm se vsypem barevných křemičitých písků s finálním polomatným PU lakem.
 - Epoxidový sokl s fabionem s požadovanou epoxidovou stěrkou,
 - Lajnování

V prostorách garáží jsou také umístěná vozidla s maximální přípustnou hmotností 44.000 kg, a nejvyšší přípustnou hmotností na nápravu 15.000 kg.

Technická specifikace:

- pevnost v tlaku : 80N/mm²
- pevnost v tahu za ohybu : 27N/mm²
- přílnavost : 3N/mm²
- modul pružnosti (při zkoušce v tlaku) : 15000 N/mm²
- lineární součinitel tepelné roztažnosti : 40*10⁻⁶ C (DIN 53752)
- tvrdost podle Shora : 78
- požárně technická specifikace : 4,3 (CH)
- Požadovaná rovinnost podlahy je dána normou DIN 18202, tab.3, řádek 4

S pozdravem

v z. plk. Ing. Iva Šichnárková
náměstkyně pro ekonomiku

plk. Ing. Zdeněk Nytra
ředitel HZS Moravskoslezského kraje