

Česká republika
Státní oblastní archiv v Třeboni
Zámek 110
379 11 Třeboň

Č.j.:SOAT-2823/2014

V Třeboni dne 12.6.2014
Počet listů:2
Počet příloh:0

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2

k Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
„Stavební úpravy objektů bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 2. etapa

DOTAZ:

Předmět:Dotaz k VZ Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni - 2. etapa

Datum: Wed, 11 Jun 2014 10:46:42 +0200

Od:

Komu: <zdenka.sotova@tb.ceskearchivy.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni - 2. etapa

Dotazy k veřejné zakázce:

- V zadávací dokumentaci uvádíte minimální náklady na činnost archeologa a restaurátora pro objekt čp. 137. V rozpočtu je položka pouze na činnost restaurátora. V objektech čp. 139 a čp. 125 je taktéž uvedena položka pro dohled restaurátora. Platí tedy doporučená cena ze zadávací dokumentace na činnost restaurátora pouze pro objekt čp. 137?
- U objektu čp. 137 jsou v rekapitulaci výkazu výměr procentuelně vyčíslené vedlejší rozpočtové náklady. Musíme je dodržet?
- V objektu čp. 137 nejsou součástí rozpočtu hasicí přístroje. Dle požární zprávy by měly být dodány.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel uveřejňuje na Profilu zadavatele www.softender.cz/mvcr v souladu s čl. 16 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektů bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 2. etapa, jako Dodatečnou informaci č.2 tuto odpověď:

- Náklady na činnost archeologa a restaurátora uveďte v souladu s čl. 9.1.12 Zadávací dokumentace pouze u objektu čp.137. Vámi kalkulované náklady nemohou být nižší než náklady stanovené v zadávací dokumentaci. Tyto náklady budou zahrnovat činnost archeologa a restaurátora na všech objektech (čp. 125, čp. 137, čp. 139 a čp. 173). Činnost restaurátora předpokládáme podle podmínek orgánů památkové péče pouze

u objektu čp. 137. Dohled restaurátora uvedený v položkách pro objekty čp. 125 a čp. 139 uveďte ve Vámi kalkulované výši.

- Procentuálně vyčíslené náklady na vedlejší rozpočtové náklady podle rekapitulací výkazů výměr není nutné dodržovat. Toto pravidlo použijte u všech objektů (čp. 125, čp. 137, čp. 139 a čp. 173) a nákladů, které jsou ve výkazech výměr kalkulované v procentech; vycházejte z Vašich kalkulací.
- Do nabídkového rozpočtu na objekt čp. 137 zahrňte položky na dodávku a montáž hasicích přístrojů v počtu podle PBR – tj.: 9 ks PG6 a 1 ks PHP (práškový nebo pěnový).

PhDr. Václav Rameš v.r.
Ředitel ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni