

Díl D.1.4 – ELEKTROINSTALACE

TEXTOVÁ ČÁST

D.1.4.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA A PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

D.1.4.2 – ROZPOČET (VÝKAZ VÝMĚR)

VÝKRESOVÁ ČÁST

D.1.4.3 – SITUACE ELEKTRO

D.1.4.4 – PŮDORYS STĚV. 1.P.P. – ELEKTRO

D.1.4.5 – SCHEMA TECHNOLOGIE – ELEKTRO

STAVBA: Ražž – Dlouhé – Rzy NOVOSTAVBA VENKOVNÍHO BAZÉNU		OBJEKT: D.1.4 – ELEKTROINSTALACE		PřiloHA: TECHNICKÁ ZPRÁVA A PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ	
STAVEBNÍK: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, NA BANÍCH 1535, 156 00 PRAHA 5 – ZBRASLAV		MĚŘÍTKO: 1: ---		EV. ČÍSLO: 01.13 13-P-37	
ZODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT		KRESLIL	
ING. TOMAŠ NOVOTNÝ		ING. TOMAŠ NOVOTNÝ		LUBOŠ GORGAN	
STAVEBNÍK:		ELTYM Hronov, spol.s r.o., Husova 207, 549 31 Hronov IČ: 25262033, DIČ: CZ25262033		MĚŘÍTKO: 1: ---	
FORMÁT: 8 x A4		DATUM: 6. 2013		STUPĚŇ PD: DSP	
ČÁST: ELEKTROINSTALACE		OZN. PŘÍLOHY: D.1.4.1			

PRODOVÁ SOUSTAVA TN-S/3+N+PE, 230/400V, 50Hz, AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ PODLE ČSN 332000-5-51 ed.3