



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor veřejných zakázek



Č.j. KRPS-46285-17/ČJ-2014-0100VZ-VZ-KS

Praha dne 14. dubna 2014

Počet listů: 2

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Zadavatel dne 11. 4. 2014 obdržel prostřednictvím e-mailové adresy krps.ovz@pcr.cz níže citovanou žádost o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce malého rozsahu „Revize tlakových nádob + školení jejich obsluhy.“ Dodatečné informace jsou zveřejněny stejným způsobem jako výzva k podání nabídky.

Dotaz:

- „1. Na tlakových nádobách stabilních se provádí více druhů revizí, v různých časových lhůtách (1 x za rok provozní revize, po 5 letech vnitřní revize a zkouška těsnosti, po 9 letech tlaková zkouška).
Týká se zakázka pouze provozních revizí nebo i vyšších stupňů (vnitřní revize, tlaková zkouška)? Pokud ano, jak máme uvést cenu do krycího listu nabídky (příloha 2), kde není kolonka pro různé druhy revizí? A protože celková roční cena za všechny revize v tomto případě závisí na harmonogramu revizí (zda v daném roce budou prováděny vyšší stupně revizí), jak máme postupovat při stanovení této ceny, když harmonogram není součástí zadání?
2. Pokud předmětem zakázky jsou i revize vyšších stupňů, má cena za revizi zahrnovat i přípravu k revizi a uvedení do provozního stavu po revizi (odstavení nádoby z provozu, odpojení od zdroje tlaku, otevření a následné zavření prohlížečích otvorů včetně případného přetěsnění, zaslepení přírub armatur pro tlakovou zkoušku, apod.). Rozsah přípravy závisí na typu nádoby.
3. Školení obsluhy tlakových nádob se provádí podle ustanovení ČSN 69 0012 nebo máte vlastní vnitřní předpis, který stanoví další podmínky?
4. Navržená smlouva na provádění revizí neobsahuje ustanovení pro součinnost zadavatele a dodavatele – zajištění přístupu k zařízení, zajištění přítomnosti obsluhy, zapůjčení dokladů tlakových nádob, odstavení z provozu, postup při zjištění závad apod. “

Odpověď:

Ad 1. Předmětem zakázky jsou provozní revize prováděné 1 x za rok

Ad 2. Předmětem zakázky jsou provozní revize prováděné 1 x za rok, ne revize vyšších stupňů.

Ad 3. Školení obsluhy tlakových nádob se provádí podle ustanovení ČSN 69 0012.

Ad 4. Zadavatel mění zadávací podmínky ve vztahu k příloze č. 3 (návrh smlouvy na provádění revizí) výzvy k podání nabídky č.j. KRPS-46285-15/ČJ-2014-0100VZ-VZ-KS ze dne 4. dubna 2014. Aktuální verze přílohy č. 3 k výzvě k podání nabídky je zveřejněna na profilu zadavatele a webových stránkách zadavatele pod názvem dokumentu „Výzva-příloha č. 3 – návrh smlouvy na provádění revizí – AKTUÁLNÍ.“

Profil zadavatele: <http://www.softender.cz/umvcr/em4?service=orgProfile/515389>
Webové stránky: www.policie.cz
<http://www.policie.cz/sprava-stredoceskeho-kraje-verejne-zakazky.aspx>

Vyřizuje: Bc. Vladimír Kasalický

Ing. Milan Zadorožný v.r.
zástupce zadavatele