

ORIENTAČNÍ SOUPIS POŽADOVANÝCH PRACÍ akce:

„Rekonstrukce technologie čištění odpadní vody z mycí linky v areálu Územního odboru Policie ČR v Českém Krumlově, Tovární 165, Český Krumlov“

V současnosti je instalována ČOV typu AQUAPORT 02 rok výroby a montáže 1996 – modelový rok 1996 bez řídicího systému s manuálním seřizováním chodu.

Požadované práce:

- 1/ Demontáž, odvoz a ekolog. likvidace stávající ČOV
- 2/ Instalace nové malé chemické deemulgační ČOV, splňující požadavky pro čištění a úpravu vod z provozů autoumýváren s ručním vysokotlakým mytím, pro čištění zaolejovaných odpadních vod znečištěných ropnými látkami do 300mg/l a pro čištění jinak chemicky znečištěných vod. Optimální výkon ČOV = 2 – 2,5 m³/den. Příkon = max. 0,7 kW.
- 3/ Dehydratační jednotka – odkalovací kontejner z polypropylenu PP o min. tl 15 mm, volně stojící bez kotvení.
- 4/ Montáž automatického desinfekčního zařízení s periodickým dávkováním tekutého chlóru pro zamezení biologickému rozkladu vody v podzemní sedimentační jímce
- 5/ Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, revize a další.

Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče potřebné ke zdárné realizaci zakázky. Výše uvedený popis je pouze orientační, navrhovatel provede při prohlídce objektu vlastní zaměření pro zpracování soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr, (na základě stávajícího stavu) který bude nedílnou součástí cenové nabídky uchazeče.

Z výše uvedeného je zřejmé, že uchazeč musí vykonat osobní prohlídku místa plnění, za účelem zaměření předmětného objektu pro zpracování vlastního výkazu výměr a položkového rozpočtu !!!

Hodnotící kritérium : nabídková cena 100%.