



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE
LANNOVA 193/26 ČESKÉ BUDĚJOVICE
ODBOR SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ
A ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Č.j.: KRPC-87396-9/ČJ-2013-0200VO-LO

České Budějovice 22. července 2013
Počet listů: 1

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Oprava fasády a střechy v objektu Obvodního oddělení Policie ČR Tábor“**

Dne 22. července 2013 v 09:30 hod. se uskutečnila prohlídka místa plnění a na základě jednotlivých dotazů přítomných uchazečů zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

- *Střešní výlezy (položka č. 110) nesmí být provedené v plastovém provedení,*
- *Díl 46 - Zpevněné plochy (položka č. 10) dle skutečného stavu se nejedná o rozebrání dlažeb, ale odbourání betonové mazaniny, tloušťky cca 25 cm (zadavatel požaduje zohlednit v jednotkové ceně),*
- *Díl 766 - Konstrukce truhlářské, položka č. 105 - u repase stávajících dřevěných oken je nutné zohlednit skutečnost, že vnitřní křídlo špaletového okna je zdvojené. To znamená, že pro obnovu nátěru je nutné rozšroubovat a natřít i vnitřní plochy. Dále je nutné uvažovat opravu a nátěr vlastních špalet (zadavatel požaduje zohlednit v jednotkové ceně),*
- *Zadavatel upozorňuje uchazeče na problematiku záboru Divadelní ul., kde bude nutné pro stavbu lešení zajistit uzavření komunikace, vzhledem k její malé šířce, což bude složité s ohledem na polohu budovy v historickém centru města (zábory veřejného prostranství zajišťuje a hradí dodavatel),*
- *Parkování pro stavbu je možné pouze na městem vyhrazených místech za úhradu.*


Mgr. Štefan Lovička
Odbor veřejných zakázek