



VPSHX000S4QQ

Č. j. VPŠH-1857-13/2014-BR-SM

**Dotazy uchazečů na výběrové řízení
a odpovědi zadavatele.**

Zadavatel: *Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově*

Název veřejné zakázky: *„Oprava oken“*

Místo plnění: *Horní 21, Brno*

Dotaz k technickému požadavku na konstrukci dveří:

*„V nákresu č. 4 – Dveře dvoukřídlé plné, nejsou zakresleny zavírače dveří (tzv. „Brano“).
Požaduje zadavatel osazení dveří těmito mechanismy“?*

*„Odpověď: „Zadavatel požaduje osazení zavíračem dveří pouze jedno křídlo. Z pohledu
interiéru se jedná o křídlo pravé, které je rovněž osazeno zámkem s vložkou a otevírání křídla
je zajištěno z interiéru klikou a z exteriéru je klika nahrazena tzv. „koulí“.*

Mgr. Karel Sojka
vedoucí oddělení správy majetku
VPŠ a SPŠ MV v Holešově
pracoviště Brno