



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor veřejných zakázek



ČJ.:KRPM-57204/ČJ-2013-1400VZ

Název veřejné zakázky:	„KŘP Olomouckého kraje - OOP Hranice, Purgešova 2 - rekonstrukce a půdní vestavba“
Název zadavatele:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ:	72051795
Zástupce zadavatele:	náměstek ředitele pro ekonomiku z pověření Naděžda Singerová vedoucí odd. materiálně technického zabezpečení

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 5

Dotaz:

Oddíl 767 Konstrukce zámečnické – položka č 9 – zvukově izolační podhled D+M viz popis v půdorysu 1 NP mč 106 a 107 - ZAPRAVIT ELEKTROINSTALACI, STROP OPATŘIT ZVUKOVĚ IZOLAČNÍM PODHLEDEM KOTVENÝM TAK, ABY DESKY PŘI NÁRAZU NEVYPADLY – chápu to dobře , že se jedná o SDK podhled ? – Požaduji upřesnění zadání .

Dodatečná informace:

Jedná se o zvukově izolační SDK podhled bez zvukově izolační vrstvy.

Dotaz:

Oddíl 797 Konstrukce zámečnické – položka č 22 – montáž stěn drát svařované – tato položka je bez označení v návaznosti na tabulku PSV potřeboval bych upřesnit zda jde o prvek z tabulky PSV Z14 pokud ano tak nesedí výměra – Požaduji upřesnění zadání.

Dodatečná informace:

Oddíl 767 Konstrukce zámečnické – položka č. 22 – jedná se prvek PSV Z14 – výměru opravte na $0,95 \times 0,5 \times 16 = 7,6 \text{ m}^2$ dle níže uvedené tabulky.

ZMĚNA U SOUBORU S NÁZVEM: „Výkaz výměr – stavební část“

22	767 12-2112	Mtz sten drat svarovane	m2	7,6	0,000	0,001
----	-------------	-------------------------	----	-----	-------	-------

Dotaz:

Oddíl 767 Konstrukce zámečnické – položka č 10,10/1,11 a 11/1 – chápu to dobře , že se jedná o SDK kce, nebo se jedná opravdu o zámečnický prvek ? – Požaduji upřesnění zadání.

Dodatečná informace:

Jedná se o SDK kazetový podhled s nosným roštem. U těchto položek nesedí výměry napsané ve výkazu výměr s výkresovou dokumentací. Důvodem je chyba projektanta, na kterou bylo upozorněno až v průběhu výběrového řízení. Výměry opravte dle níže uvedené tabulky.

ZMĚNA U SOUBORU S NÁZVEM: „Výkaz výměr – stavební část“

10	767 58-4152	Mtz podhl kazet 60x60 -20m2	m2	108,92	0,000	0,007
10/1	pc	podhled 60/60 cm vc. list	m2	108,92	0,012	1,307
11	767 58-5102	Mtz podhled pom kce sroubovane	m2	108,92	0,000	0,002
11/1	pc	nosny rost podhledu	m2	108,92	0,012	1,307

Dotaz:

V tabulce PSV chybí položka Z5 je opravdu vynechána nebo mám neúplnou tabulku prvků ? – Požaduji upřesnění zadání.

Dodatečná informace:

Tabulka PSV je správně, žádný výrobek s označením Z5 není navržen.

**náměstek ředitele pro ekonomiku
z pověření
Naděžda Singerová
vedoucí odd. materiálně technického zabezpečení**

Ing. Petr Hanák
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor veřejných zakázek

Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany
779 00 Olomouc
e-mail: petr.hanak@pcr.cz
tel. 974 761 670
mob. 728 263 186