

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR

Libušina 601/105, 779 00 Olomouc

Čj.: MV-131399-14/PO-PSM-2013

Počet listů: 5

Přílohy: 4/13

Protokol o jednání hodnotící komise

Hodnotící komise ustanovená zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Elektrocentrály a Topidla“,

vyhlášené MV GŘ HZS ČR – ředitelem SOZ Ing. Metodějem Tunysem pod čj.: MV-131399-2/PO-PSM-2013 a uveřejněné dne 29. 10. 2013 na Profilu zadavatele se sešla ke svému prvnímu jednání dne 14. listopadu 2013 v 10:50 hod. v sídle MV GŘ HZS ČR, Kloknerova 2295/26, Praha 414 v tomto složení:

člen komise	
1.	Ing. Ladislav Novák
	MV-GŘ HZS ČR - SOZ
2.	Ing. Václav Vonásek
	MV-GŘ HZS ČR - SOZ
3.	František Repatý
	MV-GŘ HZS ČR - SOZ
4.	Ing. Pavel Kováč
	MV-GŘ HZS ČR (oddělení VZ)
5.	Ing. Adam Bříza
	MV-GŘ HZS ČR (oddělení VZ)

Program jednání:

1. Informace o průběhu zadávacího řízení a o povinnosti mlčenlivosti.
2. Podpis prohlášení o nepodjatosti členy hodnotící komise.
3. Volba předsedy a místopředsedy komise.
4. Převzetí nabídek.
5. Otvírání obálek
6. Posouzení kvalifikace
7. Posouzení nabídek.
8. Hodnocení nabídek

K bodu 1 programu:

Ing. Pavel Kováč seznámil účastníky jednání s dosavadním průběhem zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, zejména se zadávací dokumentací. Účastníci jednání byli dále poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli nebo dozvědí v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi.

K bodu 2 programu:

Členům hodnotící komise bylo před zahájením jednání komise předáno sdělení obsahující identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku (viz příloha č. 1 „Sdělení zadavatele členům hodnotící komise“). Nikdo z členů hodnotící komise neoznámil podjatost ve vztahu k předmětné veřejné zakázce. Všichni zúčastnění podepsali prohlášení, která tvoří přílohu u protokolu o otevírání obálek č.j. MV-131399-5/PO-PSM-2013.

K bodu 3 programu:

Předsdou komise byl jednomyslně zvolen **Ing. Ladislav Novák** a místopředsdou **Ing. Pavel Kováč**. Na další jednání bude členy nebo náhradníky členů hodnotící komise svolávat předseda nebo místopředseda hodnotící komise.

K bodu 4 programu:

Hodnotící komise převzala od zadavatele 4 nabídky podané ve lhůtě pro podání nabídek, viz „Seznam doručených a přijatých nabídek čj.: MV-131399-4/PO-PSM-2013”

K bodu 5 programu:

Otevírání obálek bylo zahájeno 14. listopadu 2013 v 11,00 hod viz „Protokol o otevírání obálek čj.: MV-131399-5-/PO-PSM-2013“

K bodu 6 programu:

Posouzení kvalifikace bylo zahájeno 14. listopadu 2013 v 11,10 hod viz „Protokol o posouzení kvalifikace čj.: MV-131399-6/PO-PSM-2013”

K bodu 7 programu:

Seznam nabídek k posouzení:

Nabídka pořadové číslo 1

Obchodní jméno: PE Retail CZ, s.r.o.

Sídlo: Ocelářská 891/16, Vysočany, 190 00 Praha 9

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 29155771

Nabídka pořadové číslo 2

Obchodní jméno: TOP CENTRUM - Jaroslav Novák

Sídlo: Rohovládova Bělá 91, 553 43 Rohovládova Bělá

Právní forma: fyzická osoba

IČ: 64820700

Nabídka pořadové číslo 3

Obchodní jméno: Mechanik, spol. s r.o.

Sídlo: Nedokončená 9/1578, 198 00 Praha 9

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 43002820

Nabídka pořadové číslo 4

Obchodní jméno: TERRAMET, spol. s r. o.

Sídlo: Obchodní 131, 251 70 Čestlice

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 41692519

Hodnotící komise podle ustanovení § 76 a násl. zákona zahájila posouzení nabídek. Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona posuzovala nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona.

Hodnotící komise dále v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona posoudila výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky s konstatováním, že nabídky neobsahují mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu zákona.

V rámci posouzení podrobného popisu konkrétního nabízeného zboží vč. uvedení výrobce a obchodních názvů hodnotící komise zjistila, že všechny podané nabídky, které hodnotící komise hodnotila, budou vyžadovat vysvětlení.

U nabídek č.1 - č. 3 komise zjistila nejasnosti ve splnění požadavků zadavatele uvedených v bodě 11. 2. písmena e) zadávací dokumentace a to zda nabízené zboží splňuje podrobnou technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 1 zadávací dokumentace v plném rozsahu.

Místopředseda hodnotící komise, proto dne 14. 11. 2013, zaslal uchazečům, kteří podali nabídky č.1. - č. 3 žádosti o vysvětlení této nejasnosti formou zpracování podrobné technické specifikace, ze které bude zřejmé splnění technických podmínek, uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

U nabídky č. 4 komise zjistila, že není jasné splnění **všech** požadavků zadavatele uvedených v bodě 11. 2. písmena e) zadávací dokumentace a to zda nabízené zboží splňuje ve všech bodech podrobnou technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Místopředseda hodnotící komise, proto dne 14. 11. 2013, zaslal uchazeči, který podal nabídku č.4 žádost o vysvětlení této nejasnosti, formou zpracování podrobné technické specifikace, ze které bude zřejmé splnění **všech** technických podmínek, uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Dále u nabídky č.4 hodnotící komise žádala o vysvětlení nejasnosti týkající se jmenovitého výkonu nabízené elektrocentrály ESE 606 DRG-GT. V nabídce uchazeč deklaruje jmenovitý výkon 7,2 kVA, avšak na internetových stránkách uchazeče (<http://terramet.cz/gt-line-2-0-6-0-kva/gt-line-2-0-6-0-kva/ese-606-drs-gt>) je totožná EC nabízena se jmenovitým (konstantním) výkonem 6 kVA. Specifikace EC uvedená na internetových stránkách uchazeče se shoduje s internetovými stránkami výrobce ENDRESS Elektrogerätebau GmbH.

Hodnotící komise se rozhodla, do doby než uchazeči doručí požadované dokumenty (doklady) včetně vysvětlení výše uvedených nejasností přerušit jednání. První jednání bylo následně ukončeno ve 13:30 hod.

	Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Podpisy členů hodnotící komise
1. předseda	Ing. Ladislav Novák	v.r.
2. místopředseda	Ing. Pavel Kováč	v.r.
3. člen	Ing. Václav Vonásek	v.r.
4. člen	František Repatý	v.r.
5. člen	Ing. Adam Bříza	v.r.

Druhé jednání hodnotící komise

Hodnotící komise se sešla dne 19. 11. 2013 v 10:00 hod na adrese zadavatele, ke svému druhému jednání v plném počtu a tudíž komise je usnášení se schopná v souladu s § 75 odst. 3 zákona.

Místopředseda hodnotící komise nejprve informoval její členy, že byly všichni uchazeči, kteří podali nabídky dopisem ze dne 14. 11. 2013 čj. MV-131399-13/PO-PSM-2013, požádáni o vysvětlení nejasností v doručených nabídkách.

Požadované dokumenty byly zadavateli doručeny dne 18. 11. 2013 a tvoří přílohu č. 1 – č. 4 protokolu o jednání hodnotící komise.

Komise konstatuje, že doručené vysvětlení a dokumenty vydané uchazeči, kteří podali **nabídky pod poř. čísl 1 a 3 je postačující** podle bodu 11.2. písmeno e) zadávací dokumentace a zboží, které uchazeči nabízejí **splňuje technické podmínky podle přílohy č. 1 ZD a nabídky postupují do dalšího posouzení.**

Po uchazeči, který podal nabídku pod poř. č. 4 komise požadovala vysvětlení nejasností týkající se jmenovitého výkonu nabízené elektrocentrály ESE 606 DRG-GT. Komise konstatuje, že doručené vysvětlení a dokumenty vydané uchazečem TERRAMET, spol. s r. o., je **postačující** podle bodu 11.2. písmeno e) zadávací dokumentace a zboží, které uchazeč nabízí **splňuje technické podmínky podle přílohy č. 1 ZD a nabídka postupuje do dalšího posouzení.** Požadované dokumenty tvoří přílohu č. 4 protokolu o jednání hodnotící komise.

Při posouzení nabídky poř. č. 2 komise konstatovala, že tato nabídka nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Odůvodnění:

K nesplnění technických podmínek:

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace stanovil podrobnou technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 1 zadávací dokumentace na **elektrocentrálu**. V technické **specifikaci** požadoval světelnou indikaci napětí.

V příloze nabídky u nabízené elektrocentrály - Honda ECT 7 000 P je u tohoto požadavku uvedeno: **světelná indikace napětí: NE**, což vede k nesplnění požadavku zadavatele.

Na základě § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise nabídku poř. č. 2 vyřadila ze zadávacího řízení.

Výsledek posouzení nabídek hodnotící komisí

Hodnotící komise konstatovala, že nabídky uchazečů pod pořadovými čísly 1., 3., a č. 4. splnily zákonné požadavky a požadavky zadavatele a postupují do závěrečného hodnocení nabídek.

K bodu 8 programu:

Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bylo provedeno na základě základního hodnotícího kritéria, dle § 78 odst. 1 písm. b) zákon, **nejnižší nabídková cena.**

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, případně jména, a příjmení dodavatele/zájemce	Celková cena bez DPH	Pořadí
1.	PE Retail CZ, s.r.o., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9	1 034 500,00 Kč	2.
3.	Mechanik, spol. s r.o., Nedokončená 9/1578, 198 00 Praha 9	1 144 870,00 Kč	3.
4.	TERRAMET, spol. s r.o. , Obchodní 131, 251 70 Čestlice	853 907,80 Kč	1.

Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla vyhodnocena nabídka č. 4 od uchazeče **TERRAMET, spol. s r.o.** Hodnotící komise doporučí zadavateli zadat veřejnou zakázku výše uvedené společnosti.

Hodnotící komise zpracovala „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“, která je založena v dokumentaci veřejné zakázky, č.j. MV-131399-16/PO-PSM-2013. Komise se zavazuje předat zadavateli prostřednictvím předsedy komise „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ včetně doporučení dalšího postupu.

Nedílnou součástí tohoto protokolu o jednání hodnotící komise je příloha:

Příloha č. 1 „Vysvětlení nejasností od uchazeče PE Retail CZ, s.r.o.“	3 listy,
Příloha č. 2 „Vysvětlení nejasností od uchazeče TOP CENTRUM - Jaroslav Novák“	3 listy,
Příloha č. 3 „Vysvětlení nejasností od uchazeče Mechanik, spol. s r.o.“	3 listy,
Příloha č. 4 „Vysvětlení nejasností od uchazeče TERRAMET, spol. s r.o. “	4 listy.

Protokol z jednání hodnotící komise zpracován, přečten a odsouhlasen členy hodnotící komise dne 19. listopadu 2013, ve 12:00 hod.

	Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Podpisy členů hodnotící komise
1. předseda	Ing. Ladislav Novák	V.r.
2. místopředseda	Ing. Pavel Kováč	V.r.
3. člen	Ing. Václav Vonásek	V.r.
4. člen	František Repatý	V.r.
5. člen	Ing. Adam Bříza	V.r.