

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR
Libušina 601/105, 779 00 Olomouc

Čj.: MV-131399-14/PO-PSM-2013

Počet listů: 5

Přílohy: 4/13

Protokol o jednání hodnotící komise

Hodnotící komise ustanovená zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Elektrocentrály a Topidla“,

vyhlášené MV GŘ HZS ČR – ředitelem SOZ Ing. Metodějem Tunysem pod čj.: MV-131399-2/PO-PSM-2013 a uveřejněné dne 29. 10. 2013 na Profilu zadavatele se sešla ke svému prvnímu jednání dne 14. listopadu 2013 v 10:50 hod. v sídle MV GŘ HZS ČR, Kloknerova 2295/26, Praha 414 v tomto složení:

člen komise	
1.	Ing. Ladislav Novák
	MV-GŘ HZS ČR - SOZ
2.	Ing. Václav Vonásek
	MV-GŘ HZS ČR - SOZ
3.	František Repatý
	MV-GŘ HZS ČR - SOZ
4.	Ing. Pavel Kováč
	MV-GŘ HZS ČR (oddělení VZ)
5.	Ing. Adam Bříza
	MV-GŘ HZS ČR (oddělení VZ)

Program jednání:

1. Informace o průběhu zadávacího řízení a o povinnosti mlčenlivosti.
2. Podpis prohlášení o nepodjatosti členy hodnotící komise.
3. Volba předsedy a místopředsedy komise.
4. Převzetí nabídek.
5. Otvírání obálek
6. Posouzení kvalifikace
7. Posouzení nabídek.
8. Hodnocení nabídek

K bodu 1 programu:

Ing. Pavel Kováč seznámil účastníky jednání s dosavadním průběhem zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, zejména se zadávací dokumentací. Účastníci jednání byli dále poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli nebo dozvědí v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi.

K bodu 2 programu:

Členům hodnotící komise bylo před zahájením jednání komise předáno sdělení obsahující identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku (viz příloha č. 1 „Sdělení zadavatele členům hodnotící komise“). Nikdo z členů hodnotící komise neoznámil podjatost ve vztahu k předmětné veřejné zakázce. Všichni zúčastnění podepsali prohlášení, která tvoří přílohu u protokolu o otevírání obálek č.j. MV-131399-5/PO-PSM-2013.

K bodu 3 programu:

Předsedou komise byl jednomyslně zvolen **Ing. Ladislav Novák** a místopředsedou **Ing. Pavel Kováč**. Na další jednání bude členy nebo náhradníky členů hodnotící komise svolávat předseda nebo místopředseda hodnotící komise.

K bodu 4 programu:

Hodnotící komise převzala od zadavatele 4 nabídky podané ve lhůtě pro podání nabídek, viz „Seznam doručených a přijatých nabídek čj.: MV-131399-4/PO-PSM-2013”

K bodu 5 programu:

Otevírání obálek bylo zahájeno 14. listopadu 2013 v 11,00 hod viz „Protokol o otevírání obálek čj.: MV-131399-5/PO-PSM-2013”

K bodu 6 programu:

Posouzení kvalifikace bylo zahájeno 14. listopadu 2013 v 11,10 hod viz „Protokol o posouzení kvalifikace čj.: MV-131399-6/PO-PSM-2013”

K bodu 7 programu:

Seznam nabídek k posouzení:

Nabídka pořadové číslo 1

Obchodní jméno: PE Retail CZ, s.r.o.

Sídlo: Ocelářská 891/16, Vysočany, 190 00 Praha 9

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 29155771

Nabídka pořadové číslo 2

Obchodní jméno: TOP CENTRUM - Jaroslav Novák

Sídlo: Rohovládova Bělá 91, 553 43 Rohovládova Bělá

Právní forma: fyzická osoba

IČ: 64820700

Nabídka pořadové číslo 3

Obchodní jméno: Mechanik, spol. s r.o.

Sídlo: Nedokončená 9/1578, 198 00 Praha 9

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 43002820

Nabídka pořadové číslo 4

Obchodní jméno: TERRAMET, spol. s r. o.

Sídlo: Obchodní 131, 251 70 Čestlice

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 41692519

Hodnotící komise podle ustanovení § 76 a násl. zákona zahájila posouzení nabídek. Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona posuzovala nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona.

Hodnotící komise dále v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona posoudila výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky s konstatováním, že nabídky neobsahují mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu zákona.

V rámci posouzení podrobného popisu konkrétního nabízeného zboží vč. uvedení výrobce a obchodních názvů hodnotící komise zjistila, že všechny podané nabídky, které hodnotící komise hodnotila, budou vyžadovat vysvětlení.

U nabídek č.1 - č. 3 komise zjistila nejasnosti ve splnění požadavků zadavatele uvedených v bodě 11. 2. písmena e) zadávací dokumentace a to zda nabízené zboží splňuje podrobnou technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 1 zadávací dokumentace v plném rozsahu.

Místopředseda hodnotící komise, proto dne 14. 11. 2013, zaslal uchazečům, kteří podali nabídky č.1. - č. 3 žádosti o vysvětlení této nejasnosti formou zpracování podrobné technické specifikace, ze které bude zřejmé splnění technických podmínek, uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

U nabídky č. 4 komise zjistila, že není jasné splnění **všech** požadavků zadavatele uvedených v bodě 11. 2. písmena e) zadávací dokumentace a to zda nabízené zboží splňuje ve všech bodech podrobnou technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Místopředseda hodnotící komise, proto dne 14. 11. 2013, zaslal uchazeči, který podal nabídku č.4 žádost o vysvětlení této nejasnosti, formou zpracování podrobné technické specifikace, ze které bude zřejmé splnění **všech** technických podmínek, uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Dále u nabídky č.4 hodnotící komise žádala o vysvětlení nejasnosti týkající se jmenovitého výkonu nabízené elektrocentrály ESE 606 DRG-GT. V nabídce uchazeč deklaruje jmenovitý výkon 7,2 kVA, avšak na internetových stránkách uchazeče (<http://terramet.cz/gt-line-2-0-6-0-kva/gt-line-2-0-6-0-kva/ese-606-drs-gt>) je totožná EC nabízena se jmenovitým (konstantním) výkonem 6 kVA. Specifikace EC uvedená na internetových stránkách uchazeče se shoduje s internetovými stránkami výrobce ENDRESS Elektrogerätebau GmbH.

Hodnotící komise se rozhodla, do doby než uchazeči doručí požadované dokumenty (doklady) včetně vysvětlení výše uvedených nejasností přerušit jednání. První jednání bylo následně ukončeno ve 13:30 hod.

	Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Podpisy členů hodnotící komise
1. předseda	Ing. Ladislav Novák	v.r.
2. místopředseda	Ing. Pavel Kováč	v.r.
3. člen	Ing. Václav Vonásek	v.r.
4. člen	František Repatý	v.r.
5. člen	Ing. Adam Bříza	v.r.

Druhé jednání hodnotící komise

Hodnotící komise se sešla dne 19. 11. 2013 v 10:00 hod na adrese zadavatele, ke svému druhému jednání v plném počtu a tudíž komise je usnášení se schopná v souladu s § 75 odst. 3 zákona.

Místopředseda hodnotící komise nejprve informoval její členy, že byly všichni uchazeči, kteří podali nabídky dopisem ze dne 14. 11. 2013 čj. MV-131399-13/PO-PSM-2013, požádáni o vysvětlení nejasností v doručených nabídkách.

Požadované dokumenty byly zadavateli doručeny dne 18. 11. 2013 a tvoří přílohu č. 1 – č. 4 protokolu o jednání hodnotící komise.

Komise konstatuje, že doručené vysvětlení a dokumenty vydané uchazeči, kteří podali **nabídky pod poř. číslu 1 a 3 je postačující** podle bodu 11.2. písmeno e) zadávací dokumentace a zboží, které uchazeči nabízejí **splňuje technické podmínky podle přílohy č. 1 ZD a nabídky postupují do dalšího posouzení.**

Po uchazeči, který podal nabídku pod poř. č. 4 komise požadovala vysvětlení nejasností týkající se jmenovitého výkonu nabízené elektrocentrály ESE 606 DRG-GT. Komise konstatuje, že doručené vysvětlení a dokumenty vydané uchazečem TERRAMET, spol. s r. o., je postačující podle bodu 11.2. písmeno e) zadávací dokumentace a zboží, které uchazeč nabízí **splňuje technické podmínky podle přílohy č. 1 ZD a nabídka postupuje do dalšího posouzení.** Požadované dokumenty tvoří přílohu č. 4 protokolu o jednání hodnotící komise.

Při posouzení nabídky poř. č. 2 komise konstatovala, že tato nabídka nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Odůvodnění:

K nesplnění technických podmínek:

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace stanovil podrobnou technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 1 zadávací dokumentace na **elektrocentrálu**. V technické **specifikaci** požadoval světelnou indikaci napětí.

V příloze nabídky u nabízené elektrocentrály - Honda ECT 7 000 P je u tohoto požadavku uvedeno: **světelná indikace napětí: NE**, což vede k nesplnění požadavku zadavatele.

Na základě § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise nabídku poř. č. 2 vyřadila ze zadávacího řízení.

Výsledek posouzení nabídek hodnotící komisí

Hodnotící komise konstatovala, že nabídky uchazečů pod pořadovými čísly 1., 3., a č. 4. splnily zákonné požadavky a požadavky zadavatele a postupují do závěrečného hodnocení nabídek.

K bodu 8 programu:

Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bylo provedeno na základě základního hodnotícího kritéria, dle § 78 odst. 1 písm. b) zákon, **nejnižší nabídková cena.**

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, případně jména, a příjmení dodavatele/zájemce	Celková cena bez DPH	Pořadí
1.	PE Retail CZ, s.r.o., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9	1 034 500,00 Kč	2.
3.	Mechanik, spol. s r.o., Nedokončená 9/1578, 198 00 Praha 9	1 144 870,00 Kč	3.
4.	TERRAMET, spol. s r.o. , Obchodní 131, 251 70 Čestlice	853 907,80 Kč	1.

Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla vyhodnocena nabídka č. 4 od uchazeče **TERRAMET, spol. s r.o.** Hodnotící komise doporučí zadavateli zadat veřejnou zakázku výše uvedené společnosti.

Hodnotící komise zpracovala „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“, která je založena v dokumentaci veřejné zakázky, č.j. MV-131399-16/PO-PSM-2013. Komise se zavazuje předat zadavateli prostřednictvím předsedy komise „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ včetně doporučení dalšího postupu.

Nedílnou součástí tohoto protokolu o jednání hodnotící komise je příloha:

Příloha č. 1 „Vysvětlení nejasností od uchazeče PE Retail CZ, s.r.o.“	3 listy,
Příloha č. 2 „Vysvětlení nejasností od uchazeče TOP CENTRUM - Jaroslav Novák“	3 listy,
Příloha č. 3 „Vysvětlení nejasností od uchazeče Mechanik, spol. s r.o.“	3 listy,
Příloha č. 4 „Vysvětlení nejasností od uchazeče TERRAMET, spol. s r.o. “	4 listy.

Protokol z jednání hodnotící komise zpracován, přečten a odsouhlasen členy hodnotící komise dne 19. listopadu 2013, ve 12:00 hod.

	Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Podpisy členů hodnotící komise
1. předseda	Ing. Ladislav Novák	v.r.
2. místopředseda	Ing. Pavel Kováč	v.r.
3. člen	Ing. Václav Vonásek	v.r.
4. člen	František Repatý	v.r.
5. člen	Ing. Adam Bříza	v.r.

Specifikace elektrocentrály Medved Grizzli 7032H

Spln
Příloha č. 1
Kčj. MV- 131 399-14
170-PSN-2013

Ochranný rám

- Rám rozměr 800x564x577
- průměr trubek 32mm/2mm , boční ochranný kryt z obou stran.

Alternátor evropský LINZ

- http://www.linzelectric.com/uploads/publicazioni/app_248/dimensioni%20E1S10-E1E103.pdf
- Výkon alternátoru : 7 / 3,7 kVA , 400/230V , 50Hz , proud 10/16A
- IP23

Regulace výstupního napětí:

- Avr regulace výstupního napětí a frekvence +-1%

Rozvaděč

- Zásuvky odpovídající české normě (s kolíkem) 230V 2x ,5ti kolík 400V -1x 16Amper
- Jističe na 230V - 16Amper a 400V-10Amper
- Moto hodiny
- Světelná indikace napětí

Motor

- Honda GX390
- Hlučnost 96db
- Olejový hlídač
- výkon 11 koní

celková hmotnost soustrojí 79Kg

Záruka 5 let

kontakt na výrobce:

Karel Říha

mobil: +420 724 720 304

skype: karelríha1

email: obchod@alfain.eu

ALFA IN a.s. , Nova Ves 74, CZ 675 21 Okrisky

tel: (+420) 568 840 009, fax: (+420) 568 840 966, www.alfain.eu


GPS: 49°15'10.305"N, 15°47'20.698"E



Topidlo Master BV110

Naftové topidlo s nepřímým spalováním.

Výkon 33kW
Průtok vzduchu 1800m³/h
Spotřeba paliva 2,71 kg/h
Síťové napětí 220-240V/50Hz
Proud 2,3A
Objem nádrže 65 litrů
Odvod spalin průměr 150 mm
Výstup horkého vzduchu hadice 407mm/7,6m
Podvozek s madlem
Hmotnost 61 kg
Termostat s kabelem 3m
Odkaz na naše stránky:
<http://www.profi-elektro.cz/topidla/naftova-topidla/s-neprimym-spalovanim/naftovy-agregat-bv110e>



Trubky pr 32x2 mm 11 373
Plech spodní příčky tloušť ka 3 mm
svařen o - svary nezabrušované
povrchová úprava: černý práškový lak (polomat)

[illegible]



RE: žádost
Jiří Postl - TOP CENTRUM
Komu:
pavel.kovac@grh.izscr.cz
18.11.2013 12:55
Skrýt podrobnosti
Od: Jiří Postl - TOP CENTRUM <postl@topcentrum.cz>

Komu: "pavel.kovac@grh.izscr.cz" <pavel.kovac@grh.izscr.cz>

Z nešplul v Z
Příloha č. 2
č.j. MV-131399-14/PS -
PSM - 2013

2 Attachments



image002.jpg Specifikace_Honda_elektrocentrála_Master_topidlo.xlsx

Dobrý den,

v příloze zasílám vysvětlení nabídky Čj.: MV-131399-13/PO-PSM-2013.

S pozdravem

Jiří Postl

marketing, e-shop



TOP CENTRUM - Jaroslav NOVÁK
533 43 Rohovládova Bělá 91

Tel.:(+420) 466 797 246
Tel./Fax:(+420) 466 921 292 - 3
e-mail: postl@topcentrum.cz
www.topcentrum.cz

From: Martin Novák - TOP CENTRUM
Sent: Monday, November 18, 2013 12:25 PM
To: Jiří Postl - TOP CENTRUM
Subject: FW: žádost
Importance: High

Martin Novák

Obchodní ředitel

TOP CENTRUM - Jaroslav Novák

533 43 Rohovládova Bělá 91

Tel: +420 466 797 245

Fax: +420 466 921 293

Mobil: + 420 602 245 333

E-mail: m.novak@topcentrum.cz

www: [www: www.topcentrum.cz](http://www.topcentrum.cz)

From: Pavel.Kovac@grh.izscr.cz [<mailto:Pavel.Kovac@grh.izscr.cz>]

Sent: Thursday, November 14, 2013 4:05 PM

To: Martin Novák - TOP CENTRUM; TOP CENTRUM

Subject: žádost

Importance: High

v příloze Vám zasíláme žádost o vysvětlení nabídky.

ng. Pavel Kováč

oddělení veřejných zakázek

MV-GŘ HZS ČR

tel: 950 819 927, 777 482 323

email: pavel.kovac@grh.izscr.cz

Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 9060
(20131118)

The message was checked by ESET Mail Security.

<http://www.eset.com>

Podrobná technická specifikace

Požadovaná specifikace elektrocentrál:	Nabízená el. Honda ECT 7000 P
motor benzínový chlazený vzduchem	ANO
startování ruční	ANO
třífázová	ANO
jmenovitý výkon minimálně 7 kVA	Maximální/Provozní výkon (kVA) - 3f.- 7,0 / 6,5; 1f.- 4,0 / 3,6
napětí 400/230 V	ANO / Frekvence 50 Hz
spotřeba paliva max. 3kg/hod.	3,65 l/hod.
boční ochrana proti mechanickému poškození	ANO
rozvaděč s jističi	Jistič AC 3fáz/1fáz - ANO / ANO
počet zásuvek min. 1 x 400 V a 2 x 230 V, zásuvky odpovídající normě ČSN (české s kolíkem)	ANO
počítadlo motohodin	ANO - volitelné příslušenství
světelná indikace napětí	NE
regulace napětí automatická	ANO (AVR)
alternátor vyrobený v EU	ANO
trubkový ochranný rám, průměr trubek min. 30 mm	ANO
Požadovaná specifikace elektrocentrál:	Nabízené topidlo Master BV 110E
naftové topidlo s nepřímým spalováním	ANO
termostat s délkou kabelu min. 3 m	ANO - 3 m Rozsah: 0-36°C, Citlivost: +/- 1,5°C /
možnost připojení pružné hadice pro rozvod vzduchu délka min. 7,5 m	ANO - 7,6 m
min. výkon 30 kW	ANO - výkon 33 kW
max. odběr proudu 2,5 A	ANO - 2,3 A
min. objem nádrže 60 litrů	ANO - 65 litrů
spotřeba paliva max. 3 kg/hod.	2,71 kg/h
odvod spalín průměr 150 mm	ANO
čistá hmotnost bez náplně max. 65 kg	74 kg
podvozek s 1 osou a madlem pro manipulaci 1.pracovníkem	ANO
průtok vzduchu minimálně 1700 m3/hod.	1800 m3/hod.
Pružná hadice k topidlu:	
průměr dle výstupu z topidla	ANO
délka v nataženém stavu min. 7,5 m	ANO - 7,6 m



MECHANIK, spol. s r.o.

se sídlem na adrese : Nedokončená 9/1578, 198 00 Praha 98 - Kyje

Bankovní spojení : KB, a.s., č.ú.:193186860247/0100

IČO:43002820 DIČ: CZ43002820

www.mechanik.cz

kontaktní e-mail: office@mechanik.cz

Splněno ✓

Průběh č. 3

k č. MV-131399-14

1 po - PSM - 2013

V Praze dne 18.11.2013

Věc : Potvrzení a doplnění technických parametrů pro výběrové řízení č. MV-131399-2/PO-PSM-2013 dle Přílohy č. 1 ZD

specifikace elektrocentrála: 16 ks

	Splňuje požadované parametry	Parametry
motor benzínový chlazený vzduchem, startování ruční, třífázová	ano	HONDA GX390
jmenovitý výkon minimálně 7 kVA, napětí 400/230V	ano	7,0/3,7 (400/230V)
spotřeba paliva maximálně 3kg/hod.	ano	2,1 l
boční ochrana proti mechanickému poškození	ano	
rozvaděč s jističi, počet zásuvek min 1 x 400 V a 2 x 230 V, zásuvky odpovídající normě	ano	
ČSN (české s kolíkem)	ano	
počítadlo motohodin	ano	
světelná indikace napětí	ano	
regulace napětí automatická	ano	
alternátor vyrobený v EU	ano	
trubkový ochranný rám, průměr trubek minimálně 30 mm	ano	

specifikace topidla: 17 ks

	Splňuje požadované parametry	Parametry
naftové topidlo s nepřímým spalováním termostát s délkou kabelu minimálně 3 m	ano	MASTER BV110E
možnost připojení pružné hadice pro rozvod vzduchu délka minimálně 7,5m	ano	délka 7,6 m
minimální výkon 30 kW	ano	33 kW
maximální odběr proudu 2,5A	ano	2,3 A
minimální objem nádrže 60 litrů	ano	65 l
spotřeba paliva maximálně 3kg/hod.	ano	2,7 l/hod.
odvod spalin průměr 150 mm	ano	150 mm
čistá hmotnost bez náplně maximálně 65 kg	ano	61 Kg
podvozek s 1 osou a madlem pro manipulaci 1. pracovníkem	ano	
průtok vzduchu minimálně 1700 m³/hod.	ano	1800

pružná hadice k topidlu: 10 ks

	Splňuje požadované parametry	Parametry
průměr dle výstupu z topidla	ano	
délka v nataženém stavu minimálně 7,5 m	ano	7,6 m

S pozdravem/Best regards

MECHANIK® s.r.o.

Petr Slavík

jednatel / executive director

+420 603 530 195

Nedokončená 9/1578, 198 00 Praha 9, Kyje

tel.: +420 284 862 712

fax: +420 284 860 479

e-mail: office@mechanik.cz

www.mechanik.cz





Potvrzení parametrů
Petr Slavík - Mechanik, spol. s r. o.
18.11.2013 09:42
Komu:
Pavel.Kovac
Skrýt podrobnosti
Od: "Petr Slavík - Mechanik, spol. s r. o." <office@mechanik.cz>

Komu: Pavel.Kovac@grh.izscr.cz

2 Attachments



Slavik_petr.gif Potvrzení parametrů.pdf

Dobrý den,

dle požadavku Vám v příloze zasílám doplněnou přílohu s potvrzením splnění technických parametrů dle výběrového řízení.

S pozdravem/Best regards

MECHANIK[®] s.r.o.

Petr Slavík

jednatel / executive director

+420 603 530 195

Nedokončená 9/1578, 198 00 Praha 9, Kyje

tel.: +420 284 862 712

fax: +420 284 860 479

e-mail: office@mechanik.cz

www.mechanik.cz



Dne 14.11.2013 16:08, Pavel.Kovac@grh.izscr.cz napsal(a):

v příloze Vám zasíláme žádost o vysvětlení nabídky.

ng. Pavel Kováč
oddělení veřejných zakázek
MV-GR HZS ČR
tel: 950 819 927, 777 482 323
email: pavel.kovac@grh.izscr.cz

Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 9059
(20131117) _____

The message was checked by ESET Mail Security.
<http://www.eset.com>

Splněl ✓

Příloha č. 4

Kčj MV-131399-14
| Po-PSM-2013

TERRA

TERRAMET, spol. s r.o.

Obchodní 131

251 70 Čestlice

Tel.: +420 272 084 711

Fax: +420 272 084 710

E-mail: terramet@terramet.cz

www.terramet.cz



MV – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414

Vážení členové hodnotící komise,

společnost ENDRESS Elektrogerätebau GmbH je přímý výrobce elektrocentrál.

Elektrocentrály, které jsou uvedeny jak na [www stránkách](http://www.terramet.cz) ENDRES, tak i na našich stránkách, jsou standardní.

Mimo tento sortiment nabízí společnost ENDRESS i speciální elektrocentrály určené pro hasiče, armádu, policii apod. I tento sortiment je jak standardní, tak i upravený podle požadavku zákazníka.

Tak tomu bylo např. při dodávce speciálních odlehčených (hliníkových) elektrocentrál určených pro vestavbu do vozidel hasičů Moravskoslezského kraje - s možností ovládání z kabiny vozidla, při dodávce pro Armádu ČR - pro speciální podmínky na misích (velké umístěné do kontejnerů, malé a střední přenosné, s vyšší ochranou a naftovými motory z důvodu jednotného palivového hospodářství), a pro nasazení na území ČR apod. Před zavedením elektrocentrál do AČR prošly tyto úspěšně zkrácenými vojenskými zkouškami a bylo jim přiděleno jak KČM (katalogové číslo materiálu) tak i NSN (Nato Stock Number).

Samozřejmě u všech dodávaných elektrocentrál na český trh jsou zásuvky odpovídající ČSN. Vzhledem k Vašemu požadavku a množství elektrocentrál budou nabízené elektrocentrály osazeny generátorem, který zabezpečí Vámi požadovaný jmenovitý (konstantní) výkon. Tato hodnota bude uvedena i na výrobním štítku každé elektrocentrály.



ALLROUND

HBM-NOBAS

KAESER
KOMPRESSOREN

JUMBO

JCB VIBROMAX

ENDRESS

Zastoupení: Modřice U Vlečky 100%
664 47 Modřice
Tel.: 517 577 503

Teplice Novosedlická 1022,
415 01 Teplice
Tel.: 417 578 739

České Budějovice Hamale 159,
370 01 České Budějovice
Tel.: 387 203 083

Ostrava Orlovská 726/155,
713 00 Ostrava - Heřmanice
Tel.: 553 871 871

Píseň Jihní ulice,
130 07 Píseň - Dvůrka
Tel./Fax: 377 315 387-8

Pardubice Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice
Tel./Fax: 466 773 476

Registrace: M5 v Praze, oddíl C, vložka 3516, IČ: 41692519 DIČ: CZ41692519

**TERRAMET, spol. s r.o.**

Obchodní 131
251 70 Čestlice
Tel.: +420 272 084 711
Fax: +420 272 084 710
E-mail: terramet@terramet.cz
www.terramet.cz

**Podrobná technická specifikace**

Specifikace elektrocentrála: 16 ks

motor benzínový chlazený vzduchem, startování ruční	SUBARU, benzín, chlazený vzduchem, ruční start
třífázová	ANO
jmenovitý výkon minimálně 7 kVA	7,2 kVA
napětí 400/230V	ANO
spotřeba paliva maximálně 3kg/hod	2,02 kg/hod
boční ochrana proti mechanickému poškození	ANO- ochranné boční plechy
rozvaděč s jističi, počet zásuvek 1x 400V a 2x 230V, zásuvky odpovídající normě ČSN (české s kolíkem)	ANO (české s kolíkem)
počítadlo motohodin	umístěno v digitálním displeji
světelná indikace napětí	umístěna v digitálním displeji
regulace napětí automatická	AVR (automatic voltage regulation)
alternátor vyrobený v EU	ANO ENDRESS pro jmenovitý výkon 7,2 kVA
Trubkový ochranný rám, průměr trubek minimálně 30 mm	ANO – Ø trubek 30 mm

Specifikace topidla: 17 ks


naftové topidlo s nepřímým spalováním	Master BV 110 E
termostat s délkou kabelu minimálně 3 m	ANO 3 m
možnost připojení pružné hadice pro rozvod vzduchu délka minimálně 7,5 m	7,6 m
minimální výkon 30 kW	výkon 33 kW
maximální odběr proudu 2,5A	2,3A
minimální objem nádrže 60 litrů	65 litrů
spotřeba paliva maximálně 3kg/hod.	2,71 kg/hod.
odvod spalin průměr 150 mm	ANO 150 mm
čistá hmotnost bez náplně maximálně 65 kg	64 kg
podvozek s 1 osou a madlem pro manipulaci 1. pracovníkem	ANO
průtok vzduchu minimálně 1700 m ³ / hod.	1800 m ³ / hod.



ALLROUND

KAESER
KOMPRESSOREN

JUMBO



ENDRESS+ZÜSSER

Zastoupení: Modřice U Vlečky 109/5,
664 42 Modřice
tel.: 517 577 503

Teplíce Novosedická 102.,
415 01 Teplíce
tel.: 417 578 739

České Budějovice Homole 198,
370 01 České Budějovice
tel.: 387 203 083

Ostrava Orlovská 726/155,
713 00 Ostrava - Petřovice
tel.: 553 841 811

Píseň Jiráni ulice,
330 02 Píseň - Dvůrka
tel./fax: 327 945 387-8

Pardubice Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 773 476

Registrace: M5 v Praze, oddíl C, vložka 3516, IČ: 41692519 DIČ: CZ41692519

TERRA

TERRAMET, spol. s r.o.

Obchodní 131

251 70 Čestlice

Tel.: +420 272 084 711

Fax: +420 272 084 710

E-mail: terramet@terramet.cz

www.terramet.cz



Pružná hadice k topidlu: 10 ks

průměr dle výstupu z topidla	407 mm
délka v nataženém stavu minimálně 7,5 m	7,6 m

V Čestlicích dne 18.11.2013

Ing. Miroslav Beneš
vedoucí obchodní skupiny



Zastoupení: Modřice U Vlečky 1095,
664 42 Modřice
Tel.: 517 577 503

Teplíce Novosedlická 1022,
415 01 Teplíce
Tel.: 417 578 729

České Budějovice Homole 198,
370 01 České Budějovice
Tel.: 387 703 083

Ostrava Orlovská 126/155,
713 00 Ostrava - Heřmanice
Tel.: 553 871 871

Píseň Jižní ulice
330 07 Píseň - Dyšín
Tel./fax: 377 945 387-8

Pardubice Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice
Tel./fax: 466 773 476

Registrace: MS v Praze, oddíl C, vložka 3516, IČ: 41692519 DIČ: CZ41692519



VŘ - ELEKTROCENTRÁLY A TOPIDLA

Mirek Beneš

Komu:

Pavel.Kovac

18.11.2013 16:23

Skrýt podrobnosti

Od: Mirek Beneš <benes@terramet.cz>

Komu: <Pavel.Kovac@grh.izscr.cz>

Odpovězte uživateli <benes@terramet.cz>

3 Attachments



image001.gif image002.jpg Vysvětlení a upřesnění nabídky.pdf

Vážený pane inženýre,

v příloze zasílám stanovisko naší společnosti k žádosti o vysvětlení nabídky pro výběrové řízení „ELEKTROCENTRÁLY A TOPIDLA“.

Přeji pěkný den

Ing. Miroslav Beneš
vedoucí obchodní skupiny

TERRAMET, spol. s r.o.
Obchodní 131
257 01 Čestlice
www.terramet.cz

Tel.: + 420 272 084 731
Mobil: + 420 724 107 492
Fax: + 420 272 084 724
benes@terramet.cz