

Technická specifikace:

- průmyslová vrata budou ovládaná elektrickým pohonem,
- bude zachován současný průjezdní profil vrat 3,5 x 3,45 m,
- stávající prostor garáže musí být zachován, montáže vrat se nesmí zmenšovat objem garážového stání,
- vrata č. 1 a č. 6 musí umožňovat průchod pro pěší bez úplného otevření vrat dveřmi o rozměru min. 700x1970 mm,
- horní část vrat bude prosvětlená v šířce min. 300 mm,
- v případě výpadku elektrického proudu vrata musí umožňovat nouzové otevření a zavření vrat,
- ovládání musí být zajištěno jednak pomocí dálkového ovladače a zároveň pomocí tlačítkového ručního ovladače s možností napojení na dálkové ovládání z technologií HZS Jčk, (napojení na dálkové ovládání z technologií HZS Jčk realizuje subdodavatel RCS Kladno s.r.o., jejíž technologii HZS používá. Vzhledem k tomu, že napojení na technologii je součástí dodávky, je nutné kontaktovat subdodavatele – Ing. Löffler, pro zjištění dílčí ceny, která bude součástí celkové nabídkové ceny)
- vrata musí být vybavena koncovými snímači vrat s možností určení signálu „Otevřeno“ a „Zavřeno“,
- z hlediska bezpečnosti vrata budou vybavena bezpečnostními prvky umožňující přerušení zavírání a otevření vrat v případě překážky ve výjezdovém prostoru (např. kontaktní lišta, optická závora),
- výrobce bude garantovat min. 40000 cyklů (cyklus = otevření a zavření) záruku, popř. bude provedena bezplatná oprava v této garanci,
- na vrata bude poskytována záruka min. 2 roky,
- vrata budou zajišťovat tepelně technické parametry součinitel prostupu tepla U do hodnoty max. 2 W/m²K,
- rychlost otevírání vrat musí mít min. 0,3 m/s.
- dílo bude provedeno kompletně, včetně všech příp. stavebních úprav, dokončovacích prací apod.