



# Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice

Ev.č.  
HSUL-561-2015- SP/Če  
č.j.  
HSUL-60-320/LT-2015

V Litoměřicích 24.07.2015  
Počet listů/stran : 1  
Příloha : Bez přílohy

Projekční kancelář  
Polerecký, spol. s.r.o.  
Mrázova 26  
412 01 Litoměřice

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: mjr. Ing. Červená Marie, tel : 950 425 150, e-mail: marie.cervena@ulk.izscr.cz

**Místo stavby** : Krajská 48/1, Litoměřice  
**Název stavby** : Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1,  
412 01 Litoměřice. Vybavení objektu systémem  
EPS  
**Stavebník – investor stavby** : SOA, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice  
**Předložená dokumentace** : Ke stavebnímu řízení  
**Zpracovatel dokumentace PBŘ** : Ing. Josef Zábojník, ČKAIT 0400181, PBŘ z 07/2015  
Projekt EPS, Ing. Eugen Elterlein ČKAIT 0007564

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 22.07.2015 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### **souhlasné závazné stanovisko s podmínkou:**

Prováděcí projekt vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení elektrické požární signalizace a projekt přenosu signálu z ústředny EPS objektu na PCO HZS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu, které budou zpracovány oprávněnými projektanty, včetně všech náležitostí a dokladů podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., předložit k posouzení jako nedílné součásti požárně bezpečnostního řešení stavby před zahájením montáže.

### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice požárně bezpečnostní řešení ponechává ve své dokumentaci. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

*Yep*

plk. Ing. Boleslav Lang  
rada

Ředitel územního odboru Litoměřice  
HZS Ústeckého kraje

**HZS Ústeckého kraje**  
územní odbor Litoměřice  
Českolipská 1997/11  
412 69 Litoměřice  
-9-