


zodp. projektant:	Pavel Vofříšek	vpracovavdi:	Ing. Pavel Vofříšek	MARKKON, PCE, s.r.o. Jana Palackého 324, 530 02, Pardubice Tel+fax: 466-304-916 e-mail: markkon@markkon.cz
investor:	HZS Pardubického kraje			Zak. číslo 4684
Výměna zdroje tepla pro vytápění ohřev TěV v objektu HZS Chrudim Topolská, č.p. 569, Chrudim měření a regulace				
NÁVRH ROZVADĚČE B1				
				č. výkresu D1.4d 2.01



č. štít.	položka specif.	znění štítku
1	1.02	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE
2	1.13	REGULACE ÚT A OHŘEVU TeV
3	1.04	CHOD
4	1.05	ZAPNUTO – VYPNUTO – AUTOMATICKY
5	1.05	ČERPADLO ÚT
6	1.04	CHOD
7	1.05	ZAPNUTO – VYPNUTO – AUTOMATICKY
8	1.05	ČERPADLO TeV – OHŘEV
9	1.04	CHOD
10	1.05	ZAPNUTO – VYPNUTO – AUTOMATICKY
11	1.05	ČERPADLO TeV – CÍRKULACE
12	1.16	PORUCHA

## ROZVADĚČ B1

### OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇKA IP40

HLOUBKA 200mm  
VÝVODKY NAHOŘE

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed. 3

UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE NA VÝKRESE ČÍSLO: D1.4d 2.03

Akce

Výměna zdroje tepla pro vytápění ohřev TeV v objektu HZS Chrudim

Arch. číslo: 2015-037  
Zak. číslo: 4684

D1.4d 2.01.1