



LEGENDA :

- PK – plynový závěsný kondenzační kotel , max. 110 kW, NOx5
- OV – zásobníkový dvouplášťový ohříváč o objemu 164 l teplé vody, 1,94 m², 53 kW
- E1- expanzní automat Olymp HC25S, stávající

zodp. projektant: Ing. Pavel Voříšek		vypracoval: Ing. Pavel Voříšek		MARKON PCE s.r.o. Jana Palacha 324, 503 02 Pardubice tel+fax: 466-304-916 markon@markon.cz		
investor: HZS Pardubického kraje		zak.číslo	4684	arch.číslo	2015-037	
Výměna zdroje tepla pro vytápění ohřev TeV v objektu HZS Chrudim Topolská, č.p. 569, Chrudim měření a regulace PŮDORYS		druh PD	DPS	datum	11.09.2015	
		formát	2 A4	měřítko	1:50	
		č. výkresu	D1.4d	2.03		