



Č.j PPR-24764-10/ČJ-2015-990656

Praha 18. prosince 2015
Počet listů: 1

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Na základě písemné žádosti uchazeče Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné
zakázce vedené pod názvem „Borek u Rokycan – systém záchytných clon 300 m střelnice –
realizace stavby“

Dotaz uchazeče č. 1:

Vzhledem k tomu, že v Návrhu smlouvy o dílo je uvedeno DIČ objednatele, předpokládáme
uplatnění přenesené daňové povinnosti. V tom případě, proč je v Návrhu smlouvy o dílo uvedeno
DPH, což je v rozporu s výkladem ministerstva financí.

Odpověď zadavatele č. 1:

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH § 5, odst. 3 nejsme plátcí DPH pro výkon veřejné správy.
Uplatnění přenesené daňové povinnosti v tomto případě není možné použít.

Proto do cenové nabídky uveďte celkovou částku bez DPH, DPH 21% a celkovou nabídkovou
cenu vč. DPH, přičemž rozhodující hodnotící kritérium pro hodnocení pořadí nabídek je nejnížší
nabídková cena bez DPH.

Dotaz uchazeče č. 2:

Prosím Vás o upřesnění, zda do soutěže Borek u Rokycan – systém záchytných clon, požadujete
vrata ručně ovládaná nebo na elektrický pohon?

Odpověď zadavatele č. 2:

V projektové dokumentaci jsou navrženy 3 ks garážových sekčních vrat (5880mm x 2700 mm)
ovládaných elektrickým pohonem – viz výkaz výměr D1_1 soupis prací a rekapitulace[zadání].xls
- oddíl 767 Konstrukce zámečnické, položka

176	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	Kus	3,000
177	M	553458780	Příslušenství garážových vrat pohon elektrický nad 6 m2 TIR 120	kus	3,000

dále viz výkres specifikace D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ.

Vrata - ozn. 55: ovládání elektrické tlačítkové, s možností manuálního otevírání v případě
výpadku napájení.

Zpracovala: Ing. Kamila Teřlová
Tel: 974 884 563

Ing. Miroslav Hajný v. r.
zástupce zadavatele