

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Kontroly, zkoušky a servis EPS

Popis	Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednavatele kontrolní a servisní činnost na zařízení EPS následujícím způsobem: - Roční kontrola provozuschopnosti dle Vyhl. MV č. 246/2001Sb., ČSN 34 2710 a požadavků výrobce v r. 2016, 2017 a 2018. - Půlroční zkoušky činnosti hlásičů při provozu EPS a ovládacích prvků dle Vyhl. MV č. 246/2001Sb., ČSN 34 2710 a požadavků výrobce v r. 2016, 2017 a 2018. - Zaškolení pracovníků pověřených měsíční zkouškou ústředny EPS a ovládacích prvků dokladovaná potvrzením o zaškolení. - Vedení přesných záznamů o provedených kontrolách, zkouškách a servisní činnosti v provozních knihách. - Servis systému EPS dle odstavce č. 7, článku V. smlouvy o dílo. Uchazeč naceňuje roční náklady na služby a cena musí být shodná s cenou ve vyplněné tabulce, viz příloha č. 1, tabulky A, B, C, D. Hodinová sazba za servis není součástí celkové ceny za předmět plnění, avšak její cena je smluvní. Vyplněná tabulka je součástí poptávky.
--------------	---

Rozsah požadovaných certifikátů	Způsobilost dokladovat platným oprávněním dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., v posledním platném znění a normy ČSN 34 2710
--	---

- Oprávnění pro systémy Lites Liberec: MHU 102, MHU 103 a MHU 109,
- Oprávnění pro systémy Zettler: EXPERT ZX4 a LOOP 500,

Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů	Kopie výše uvedených certifikátů.
--	-----------------------------------

Pravost dokladů	Uchazeč doloží prosté kopie. Budou akceptovány i originály a úředně ověřené kopie.
------------------------	--

Termíny revizí	Roční kontroly provozuschopnosti systému EPS proběhnou v měsících květen - červen. Půlroční zkoušky činnosti hlásičů v měsících listopad – prosinec.
-----------------------	--

Soubor čidel a signalizačních prvků u jednotlivých systémů EPS

Plzeň, Nádražní 2	3x ústředna Lites MHU 103 čidla: MHG 103, MHG 181, MHG 124, MHY 104, MHA 102, MHA 101 PB akumulátory 12V
--------------------------	--

ústředna Zettler Expert ZX4
automatické hlásiče 801 PH
tlačítkové hlásiče DIN 820
indikační a signální prvky
interní sirény
výpadek pomocné sítě APM 800

Plzeň, Slovanská alej 26	ústředna Lites 109 tablo obsluhy MHS 809 opticko-kouřové hlásiče MHG 241 ionizační, kouřové hlásiče MHG 141 termodiferenciální hlásiče MHG 341 zásuvky hlásiče MHY 717.011 tlačítkové hlásiče MHA 141 a 143 akční člen relé interní sirény paralelní signalizace MHS 407.123
---------------------------------	---

Plzeň, Klatovská 45	ústředna Lites MHU 103 signalizační panel DSC-CFD 4800
----------------------------	---

čidla: MHG 103, MHG 124, MHG 181, MHA 102
paralelní signalizace MHY 104
2x akumulátor 12V

Plzeň, Klatovská 56

ústředna Zettler ZX4
automatické hlásiče 801 PH
tlačítkové hlásiče DIN 820
indikační a signální prvky
interní sirény

Plzeň, Anglické nábřeží 7

ústředna Lites MHU 102
čidla: MHG 103, MHG 181, MHG 220, MHY 104, MHA 102, MHA 181
bezúdržbové PB akumulátory 12V

Klatovy

ústředna Zettler LOOP 500
opticko-kouřové hlásiče OR3-M1
tepelné diagnostické hlásiče W3-M1
adresné moduly M53-M2
zásuvky hlásičů MS3
tlačítkové hlásiče TL-1
izolátor IZ-1
signalizační svítidla
bezúdržbové PB akumulátory 12V
sirény RO/R/D

Rokycany

ústředna Lites MHU 103
čidla: MHG 103, MHG 181, MHG 381, MHY 104, MHA 102, MHA 101
dálkový přenos - signalizační tablo EPS – Genova
bezúdržbové PB akumulátory 12V

Tachov

ústředna Zettler LOOP 500 s externím tablem ET-1
opticko-kouřové hlásiče OR3-M1
tepelné diagnostické hlásiče W3-M1
adresné moduly M53-M2
zásuvky hlásičů MS3
tlačítkové hlásiče TL-1
izolátor IZ-1
signalizační svítidla
bezúdržbové PB akumulátory 12V

Zpracovala: Bc. Soňa Lišková, DiS., bezpečnostní referent KŘP-P